

FACTURE N° 6100013

N/REF : 29/09/2026 13H22 C:000001 I:23763

V/Email reçu le Mardi 29/09/2026 a 13H22

SERVIMO

**101 AVENUE PAUL MARCELLIN
69120 VAULX EN VELIN**

IMMEUBLE : TILLEULS
9 AVENUE DE VERDUN
69630 CHAPONOST

Saint Priest, le 07 Octobre 2026

ADRESSE : ALLEE 9

Motif de la demande : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE ENTERREE PAR GAZ TRACEUR SUITE A
UNE SURCONSOMMATION ANORMALE D'EAU COMPTEUR : 15JD133620

Donneur d'ordre : _ FACTURATION

NATURE DE L'INTERVENTION :

INTERVENTION RÉALISÉE LE 02/10/2026

RECHERCHE DE FUITE PAR INJECTION DE GAZ TRACEUR ET VISITE DU VIDE
SANITAIRE POUR LOCALISER LES ARRIVÉES D'EAU.

VÉRIFICATION DES VANNES D'ISOLEMENT EXISTANTES EN DIAMETRE 40/49.
CONSTAT DE VÉTUSTÉ IMPORTANTE DES VANNES, FORTEMENT GRIPPÉES ET
IMPOSSIBLES A MANOEUVRER.
INJECTION DE GAZ TRACEUR RÉALISÉE MALGRÉ L'IMPOSSIBILITÉ D'ISOLER
CORRECTEMENT LE RÉSEAU, DEPUIS LA FOSSE COMPTEUR.
 DÉTECTION DE PRÉSENCE DE GAZ A PROXIMITÉ D'UN TABOURET DE VISITE.
CONSTAT D'UN RÉSEAU EN ACIER GALVANISÉ ENTERRÉ EN PLEINE TERRE,
PRÉSENTANT UN ÉTAT DE CORROSION TRES AVANCÉ SUR L'ENSEMBLE DE SON
LINÉAIRE.

AU VU DE L'ÉTAT DE LA CANALISATION, TOUTE RÉPARATION PONCTUELLE APPARAÎT
TRES COMPLEXE ET PEU PÉRENNE.

PRÉCONISATION : REMPLACEMENT COMPLET DE LA CANALISATION ENTERRÉE, DONT
LA LONGUEUR EST ESTIMÉE A ENVIRON 150 ML DE LA FOSSE COMPTEUR JUSQU'AU
LOCAUX DES GARDIENS

OBSERVATION COMPLÉMENTAIRE : APRES CONTRÔLE DU COMPTEUR D'EAU GÉNÉRAL,
IL APPARAÎT QUE LA FUITE RESTE RELATIVEMENT FAIBLE A CE JOUR. TOUTEFOIS,
COMPTE TENU DE L'ÉTAT DE DÉGRADATION DU RÉSEAU, UN RENOUVELLEMENT
COMPLET DE LA CONDUITE EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AFIN D'ÉVITER DE FUTURES
DÉFAILLANCES.

COMMENTAIRES : IA DEMANDE BC ENVOYÉ LE 02/10/26 A 16H09 FACTURATION@SERVIMO.FR



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 6100013

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1		Pour mémoire
0,50	RFE Par Gaz Traceur Lu-Ve 7h-17h	1	1078,80	539,40
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Bouteille(s) de gaz RH4 Solydec	1	190,00	190,00
TOTAL H.T.				729,40
T.V.A. a 20,00%				145,88
TOTAL T.T.C.En EURO				875,28

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

SOLYDEC - SAS au capital de 75 888 €

3, rue Maurice Audibert - 69800 SAINT PRIEST

SIRET 31819786000055- TVA intracommunautaire FR05318197860

Tél. : 04 72 78 88 78 - contact@solydec-maintenance.fr

IBAN : FR76 1680 7004 0000 2032 0520 425 - B.I.C : CCBPFRPPGRE