

FACTURE N° 4050037

N/REF : 30/04/2024 10H57 C:001321 I:23185

V/Email reçu le Mardi 30/04/2024 à 10H57

ACPPA - LES ALIZES EHPAD

**3 RUE CAMILLE CLAUDEL
69800 SAINT PRIEST**

**IMMEUBLE : LES ALIZES
3 RUE CAMILLE CLAUDEL
69800 ST PRIEST**

Saint Priest, le 17 Mai 2024

ADRESSE : ALLEE N 3 (CLAUDEL) EHPAD LES ALIZES

**Motif de la demande : RECHERCHE DE FUITE SUITE A SURCONSOMMATION (3X PLUS QUE D'HABITUDE)
RECHERCHE PAR ISOLATION DES COLONNES SELON PLAN AFIN DE DETERMINER LA
COLONNE QUI SURCONSOMME.
POUR CELA, UNE COUPURE D'EAU GENERALE DOIT ETRE FAITE.**

Donneur d'ordre : M. A.S. KHERBANE

NATURE DE L'INTERVENTION :

=====

INTERVENTION DU 03/05/2024
RECHERCHE DE FUITE SUITE SURCONSOMMATION SELON DERNIER FACTURE. NOUS
NOUS RECHERCHONS UNE FUITE DE L'ORDRE DE 15 LITRES PAR MINUTE.
TOUTES LES CANALISATIONS SONT APPARENTES, ET FAUX PLAFOND - RAS
CONTROLE DU SURPRESSEUR, CHAUFFERIE, CTA, LINGERIE - RAS
FERMETURE AU NIVEAU DE LA VANNE D'ARRIVEE D'EAU FROIDE DANS SURPRESSEUR
CONTROLE DE LA CANALISATION ENTERRE PAR SONDAGE ET CORRELATION
ACOUSTIQUE - RAS, DE PLUS, LE COMPTEUR NE TOURNE PAS.
VERIFICATION DES VIDES SANITAIRES, AVEC 3 PIEDS DE COLONNES - RAS.
AU VU DES RECHERCHES, OU TOUT A ETE VU ET CONTROLE, NOUS VOUS CONFIRMONS
QUE NOUS N'AVONS CONSTATE AUCUNE FUITE SUR TOUT LE RESEAU D'EAU FROIDE
DEPUIS LE COMPTEUR GENERAL. POUR PARFAIRE, IL FAUDRAIT VERIFIER
L'ENSEMBLE DES WC, MAIS NOUS SOMMES TRES LOIN DE LA PERTE RECHERCHEE
CAR SI ON PERD LE DERNIER INDICE DE LA DERNIERE FACTURE LA PERTE D'EAU
SERAIT PASSEE A 25 LITRES PAR MINUTE.
NOUS VOUS PRECONISONS DE DEMANDER LE REMPLACEMENT DU COMPTEUR GENERAL
CAR NOUS N'AVONS AUCUN CONSTAT PERMETANT DE CONFIRMER UNE PERTE.

CONSTAT DU 06/05/2024
LES RELEVES DE COMPTEUR DE VENDREDI 03/05/2024 AU 06/05/2024 ON
INDIQUE UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 32 LITRES PAR MINUTES.
LA CONSO MOYENNE SELON LES PRECEDENTES FACTURES ETAIT DE 13 LITRES/MIN.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge	1	26,05	26,05
8,00	H(s) Equip.Plombier/Déplac.Lu-Ve 7h-17h	1	154,84	1238,72
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	1	2,99	2,99



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 4050037

TOTAL H.T.	1267,76
T.V.A. a 20,00%	253,55
TOTAL T.T.C.En EURO	1521,31

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN