

FACTURE N° 4050038

N/REF : 25/04/2024 9H00 C:000253 I:01601
V/REF : 030629024042403
V/Email reçu le Jeudi 25/04/2024 à 9H00

SDC '6 pl des Jacobins'
C/O COGESTRIM
17 RUE DU BAT D'ARGENT
69001 LYON

IMMEUBLE : JACOBINS
6 PLACE DES JACOBINS
69002 LYON

Saint Priest, le 21 Mai 2024

ADRESSE : ALLEE N 6 (JACOBINS) M JABOULET 06 09441436
LE GARDIEN DISPOSE DES CLEFS :
- 3EME PERROUDON STEPHANE
- 6EME PERROUDON JEAN-CLAUDE
CONVENIR IMPERATIVEMENT D'UN RENDEZ-VOUS AVEC :
+ 4ÉME ETAGE MR ARCHAMBAULT AU 06 09 76 57 85 LE GARDIEN MR RIBEIRO AU
+06 63 93 92 55.
+ RDV COMMUN AVEC LE CHAUFFAGISTE THERMO FUEL

Motif de la demande : INFILTRATIONS PLAFOND SDB CHEZ MR PERROUDON STEPHANE - 3EME ÉTAGE
Donneur d'ordre : Mme A. REGIS

NATURE DE L'INTERVENTION :

=====

LE 15/05/2024
LOGEMENT PERROUDON AU 3 EME ETAGE, AUJOURD'HUI PAS DE FUITE AU PLAFOND DE LA SDB. AU 4 EME ETAGE LOGEMENT ARCHAMBAULT, LA SALLE DE BAIN EST DECALE ET NE S EVACUE PAS COTE PERROUDON AUCUN ACCES A LA COLONNE INCRIMINE ELLE EST DERRIERE UNE CLOISON DANS LE SALON
AU 6 EME REMPLISSAGE BAIGNOIRE ET MISE COLORANT APRES 15 MINS D ATTENTE PAS DE GOUTTES A GOUTTES ET DE COLORANT AU 3 EME. IL Y A AU 6 EME POSSIBILITE DE PASSER LA CAMERA DANS LE VIDE SANITAIRE POUR CONTROLER DE CETTE COLONNE A CONDITION QUE L'ON PUISSE PASSER ENTRE LES ETAGES.
A PREVOIR VENDREDI

LE 17/05/2024
PASSAGE CAMERA DEPUIS LA TERRASSE RIEN DE VISIBLE DANS LES COLONNES EU DANS LA GAINES D AERATION COLLEE A LA COLONNE EU ON DISTINGUE AU 2 EME OU 3 EME ETAGE UNE PARTIE DE LA CANALISATION CASSEE, MAIS AUCUNE PRESENCE D'HUMIDITE, NOUS PRECONISONS DE FAIRE LA CLOISON SDB CHEZ PERROUDON POUR PASSAGE CAMERA D'INSPECTION
UN DEVIS D'INSPECTION CAMERA VOUS SERA TRANSMIS

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 21/05/24 à 14H28 Mme A. REGIS
CB LCOMPTER Email envoyé le 21/05/24 à 14H02 Mme A. REGIS



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 4050038

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	2	26,05	26,05
2,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 15/05/2024	2	77,43	193,57
5,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 17/05/2024	2	77,43	425,86
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	2	2,99	2,99
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Dose(s) de FLUORESCINE	2	10,63	10,63
TOTAL H.T.				659,10
T.V.A. a 10,00%				65,91
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>725,01</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN