

AVOIR N°4060002

SUR FACTURE N° 4010043
N/REF : 8/11/2023 21H54 C:000097 I:02211
V/REF : 508 6677 ABR 38 C
V/Email reçu le Mercredi 08/11/2023 à 21H54

MMA ASSURANCES IARD

**14 Bd MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9**

IMMEUBLE : MANGETTES
774 RTE DES MANGETTES
38460 MORAS

Saint Priest, le 18 Juin 2024

ADRESSE : ALLEE N 774 (MANGETTES) MR PLACE 06 63899404
Motif de la demande : INVESTIGATIONS DE RECHERCHE DE FUIITE AU DROIT D'UNE
PISCINE. LE BASSIN N'EST PAS EN EAU
Donneur d'ordre : Mme A. BIRON

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 13/11/2023
CONSTAT DE PERTE D'EAU DU BASSIN PAR LE PROJECTEUR DONT L'ETANCHEITE
N'EST PLUS BONNE
TOUS LES CARREAUX DU CARRELAGE NE SONT PLUS ETANCHES MANQUE DE JOINT A
PLUSIEURS ENDROITS
VOIR UN PROFESSIONNEL POUR REFAIRE ETANCHEITE DU PROJECTEUR ET DU
CARRELAGE OU POSE D'UN LINER OU D'UN PVC ARME

COMMENTAIRES :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	25,05	-25,05
1,50	H(s).Resp.Technique/Dépl.Le 14/11/2023	1	85,00	-127,50
	TOTAL H.T.			-152,55
	T.V.A. a 20,00%			-30,51
	TOTAL T.T.C.En EURO			-183,06

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale