

N/REF : 27/05/2024 9H16 C:000026 I:01233

V/Email reçu le Lundi 27/05/2024 à 9H16

SDC 'Côté Parc'
C/O REGIE LESCUYER & ASSOCIES
Immeuble "LE QG"
17, Quai Joseph Gillet
69004 LYON

IMMEUBLE : COTE PARC
13/19 RUE CLAUDE JUSSEAUD
69110 STE FOY LES LYON

Saint Priest, le 08 Juillet 2024

ADRESSE : ALLEE N 17 (JUSSEAUD) M NEHZI STE DE NETTOYAGE 06 11311734
-LOCATAIRE ALIFAX TEL 06 64 14 44 57 (PRO JOURNET) 4E MSG LAISSE 27/05
-LOCATAIRE GONIN TEL 06 22 49 59 94 (PRO GONIN) 4E ON NE PEUT PAS
LAISSER DE MSG
-LOCATAIRE CARTIER TEL 06 30 10 59 44 (PRO BROIZAT) 4E MSG LAISSE
LE DERNIER APPARTEMENT DU 4E ÉTAGE APPARTIENT A M. EL SAGHIR. IL EST EN
VENTE ACTUELLEMENT. LES COORDONNÉES QUE NOUS AVONS POUR LE LOCATAIRE
SONT LES SUIVANTES : MME TAIAR LINA 07 82 30 12 37.MSG LAISSE LE 27/05
NOUS NE CONNAISSONS PAS DE M. DUPONT EN LOCATAIRE ALLÉE 17.

Motif de la demande : RECHERCHE DE FUITE ETAGE 1
Donneur d'ordre : M. Y. ARIANO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

CB/ Lu 08/07/24 à 12H07-
LE 28/05/2024
VISITE APPARTEMENT ETAGE 4 MME CARTIER MISE DE COLORANT ROSE DANS
BAIGNOIRE QUI A UNE EVACUATION COMMUNE AVEC LE LAVABO
VISITE APPARTEMENT ETAGE 4 MME ALIFAX MISE DE COLORANT JAUNE DANS LA
BAIGNOIRE
APPARTEMENT ETAGE 4 M GONIN ABSENT MESSAGE LAISSE SUR SON PORTABLE
APPARTEMENT ETAGE 4 LOGEMENT EL SAGHIR LOCATAIRE TAIAR A REFUSE L'ACCES
A SON LOGEMENT.

LE 12/06/2024
APPEL DE M NEHZI L'EAU COULE TOUJOURS ET PAS DE PRESENCE DE COLORANT
M GONIN ETAIT EN VACANCES A L'ETRANGER ET IL AVAIT FERME SES ARRIVEES
D'EAU

LE 03/07/2024
ACCES AU LOGEMENT DE MME TAIAR
RECHERCHE DE FUITE MISE SOUS PRESSION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
AUCUNE CHUTE DE PRESSION
MISE DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS DES EAUX USEES
VERIFICATION DES JOINTS PERIPHERIQUE DE LA BAIGNOIRE - FUITE IMPORTANTE
DU JOINT SILICONE, LA BAIGNOIRE EST MITOYENNE A UN PLACARD OU SE SITUE

LA NOURRICE D EAUX CHAUDE - CETTE FUTE S'INFILTRE DANS LE FOURREAU D'EAU CHAUDE ET RESSORT DANS LA GAINÉ PALIERE.
LA Fuite a été constatée à la personne présente ce jour la l'occupante fera le nécessaire pour refaire le joint silicone

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 06/07/24 à 13H37 M. Y. ARIANO
CB LCOMPTER Email envoyé le 29/05/24 à 12H13 Mme N. DANJEAN

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge	1	25,05		25,05
2,75	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 28/05/2024	1	73,74		202,78
3,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 03/07/2024	2	77,43		232,29
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	2	2,99		2,99
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
3,00	Dose(s) de FLUORESCÉINE	1	10,23		30,69
TOTAL H.T.					493,80
T.V.A. a 10,00%					49,38
TOTAL T.T.C.En EURO					543,18

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN