

N/REF : 15/07/2024 14H49 C:000024 I:23252
V/REF : OSMIL805753674
V/Email reçu le Lundi 15/07/2024 à 14H49

**propriétaire SCI LEOPOLD
C/O FONCIA LYON OUEST
124 PLACE AM PERRIN
69290 CRAPONNE**

SELON DEVIS N° 4070028

IMMEUBLE : SOUCIEU
23 RTE DE SOUCIEU
69530 BRIGNAIS

Saint Priest, le 26 Juillet 2024

ADRESSE : ALLEE N 23 (SOUCIEU) BAT 2 ETAGE 1
ELOISE SARMOUK MAROUAN ET (LOCATAIRE) TÉLÉPHONE: 06 49641575
RDC 07 81 11 34 90
M PALMA 06 45708326 PROPRIETAIRE

Motif de la demande : Votre accord sur notre devis n° 4070028 du 15/07/2024 d un montant de 1855,11€ TTC

Donneur d'ordre : Mme O. CALUORI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 17/07/2024
RECHERCHE DE FUITE PAR GAZ TRACEUR SUR LA PARTIE EXTERIEURE SELON LE
PLAN DE M PALMA PROPRIETAIRE PRESENT SUR PLACE
VOIR TOUTE LA PARTIE SONDEE EN JAUNE SUR LA PHOTO
PERTE DE 1 BAR EN 10 MIN
PAS DE FUITE TROUVEE EN EXTERIEUR, ELLE DOIT SE TROUVER DANS LE VIDE
SANITAIRE NON ACCESSIBLE DU BATIMENT
PROPRIETAIRE INFORME DE LA RECHERCHE
LA CANALISATION RESSORTIRAIT DANS LA GAINTE TECHNIQUE DANS LES WC DU
LOGEMENT WC AYDEMIR ET WC SARMOUK
APRES OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE CHEZ LE AYDEMIR PAR LE
PROPRIETAIRE, PREVOIR NOUVELLE INJECTION DE GAZ TRACEUR POUR VOIR SI
LE GAZ RESSORT DANS LA GAINTE.

NOUS CLOTURONS LE DOSSIER LA FUITE A ETE TROUVEE SUR UN TUYAU PEHD
QUI A ETE MANGE PAR LES RATS

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 26/07/24 à 17H20 Mme O. CALUORI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1686,47	1686,47
1,00	remise exceptionnelle	-565,80	-565,80
	TOTAL H.T.		1120,67
	T.V.A. a 10,00%		112,06
	TOTAL T.T.C.En EURO		1232,73

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN