

**FACTURE N° 4100008**

N/REF : 25/09/2024 15H44 C:001380 I:23304

**MME Stephanie POLETTE**

V/Email reçu le Mercredi 25/09/2024 a 15H44

**19 RUE DU DOCTEUR RAFIN  
69009 LYON**

**IMMEUBLE : RAFIN**  
19 RUE DU DOCTEUR RAFIN  
69009 LYON

Saint Priest, le 03 Octobre 2024

**ADRESSE : ALLEE N 19 (RAFIN) LOCATAIRE MAXIME TESTORI 06 59 61 54 97**  
AU RDC - ACCESSIBLE SANS INTERPHONE

**Motif de la demande : RECHERCHE DE FUITE SUITE A DES PROBLEMES D'HUMIDITE VISIBLES SUR LE**  
CARRELAGE AVEC MOISSURES SUR LES MEUBLES

**Donneur d'ordre : Mme S. POLETTE**

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

=====

LE 01/10/2024  
LOGEMENT TYPE T2  
CONTROLE DES TAUX D'HUMIDITE DES MURS, 0,6% MAX, RAS.  
DES BOISERIES, 15,8% MAX, RAS. CARRELAGES/SOLS, 0,2% MAX, RAS CONTRÔLE  
CONTROLE DU TAUX D'HUMIDITE DU LOGEMENT 61 %, CE QUI EST ELEVE MAIS  
CORRECT - LE MAX EST 70 %  
VERIFICATION DE LA VMC : REGLETTE ENTREE D'AIR, OK. BOUCHE SDB A  
BOUCHE DE LA SALLE DE BAIN 170 PA EN ASPIRATION POUR 30M3/H  
D'ETALONNAGE PORTE SDB OK. BOUCHE  
BOUCHE CUISINE OBSTRUÉE PAR DU RUBAN ADHESIF.  
MANQUE 60 A 90M3/H D'AIR EN SORTIE DANS LE LOGEMENT.  
PAS D'AUTRE CONSTAT, NOUS PRECONISONS, QUE LA BOUCHE D'ASPIRATION D'AIR  
DE LA CUISINE SOIT OBLIGATOIREMENT LIBRE, AFIN QUE LE CAISSON VMC  
HYGROREGLABLE PUISSE MODULER SON ASPIRATION POUR ATTEINDRE LES 90 A  
120M3/H D'AIR NECESSAIRE A LA BONNE VENTILATION DU LOGEMENT.  
DE FAIRE PROCEDER A LA VERIFICATION DU CAISSON VMC ET EVENTUELLEMENT  
RAJOUTER UNE BOUCHE D'ASPIRATION D'AIR DE 30M3/H AU FOND DU LOGEMENT  
DANS LE PLACARD MURAL. ATTENTION, NE PAS OUBLIER QUE LES  
ATTENTION, NE PAS OUBLIER QUE LES SOLS DE LA REGION ONT SATURES EN EAU

**COMMENTAIRES :**

=====

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |              |
|----------|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| 1,00     | Prise en charge                        | 2    |         | Pour mémoire |
| 1,50     | H(s).Resp.Technique/Dépl.Le 01/10/2024 | 2    | 89,25   | 133,87       |
| 1,00     | Augmentation cout carburant véh.léger  | 2    |         | Pour mémoire |



La gestion complète de  
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

**FACTURE N° 4100008**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL H.T. ....                 | 133,87        |
| T.V.A. a 10,00% .....           | 13,38         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> | <b>147,25</b> |

**Valeur en votre règlement comptant**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN