

N/REF : 11/03/2025 11H36 C:000027 I:00448
V/REF : 030130225031101
V/Email reçu le Mardi 11/03/2025 à 11H36

SDC 'Les Cervelieres'
C/O AGENCE CENTRALE
9 RUE LOUIS SAULNIER
BP 28
69881 MEYZIEU CEDEX

V/REF.IMM. 0301302

IMMEUBLE : LES CERVELIERES
1-4 CHEMIN DE LA GODILLE
69120 VAULX EN VELIN

Saint Priest, le 13 Mars 2025

ADRESSE : ALLEE 2 - CONTACT M PAYNEAU TEL 06 65754481

Motif de la demande : TUYAU EAU CHAUDE CASSER AU RDC

Donneur d'ordre : Mme M. KHEMAICIA

LE 12/03/2025

ARRIVE SUR PLACE NOUS CONSTATONS QUE LA VANNE EST CASSEE SUR LE TUYAU GALVA 20/27 AU NIVEAU DU FILETAGE - IMPOSSIBLE DE FAIRE UN REPARATION PROVISOIRE, REPARATION DEFINITIVE PREVUE DEMAIN MATIN.

LE 13/03/2025

REPARATION DE LA FUITE AVEC MISE EN PLACE DE VITE FER, VANNE D'ARRET 15/21 ET UNE DOUILLE COMPTEUR 20/27-15/21 M.
REMISE EN EAU DU RESEAU EAU CHAUDE ET BOUCLAGE
CONTROLE ETANCHEITE

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 13/03/25 à 14H09 Mme M. KHEMAICIA

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
1,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 12/03/2025	1	79,59	79,59
2,75	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 13/03/2025	2	79,59	218,87
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	2	3,07	3,07
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Joint(s) filasse	2	1,98	1,98
1,00	Raccord a compression 1/2	2	13,40	13,40
1,00	Vanne 15/21 FF	2	5,51	5,51
4,00	Joint(s) fibre 20/27	2	1,98	7,92
1,00	Douille compteur 3/4"	2	15,48	15,48
1,00	Mamelon 15/21	2	17,51	17,51

FACTURE N° 5030046

TOTAL H.T.	390,10
T.V.A. a 10,00%	39,01
TOTAL T.T.C.En EURO	429,11

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Réf. Intervention : 030130225031101
Origine : ALLEE 2 - RDC TUYAU O CHAUDE CASSE

SOCIETE SOLYDEC

Date de la demande : 11/03/25

Mail : contact@solydec-maintenance.fr
Tél. : 0472788878

Assistante :

MELISSA KHEMAICIA
Virginie Brun

Meyzieu, le 11 Mars 2025

DEMANDE D'INTERVENTION

Date limite de réalisation : **14/03/25**

COPROPRIETE : 0301302 - CERVELIERES ALLEES 1 ET 2
1 et 2 Chemin de la Godille - - 69120 VAULX-EN-VELIN
CODE ACCES :

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir intervenir dans l'immeuble cité ci-dessus.

INTRUCTIONS :

Bonjour,

Merci de bien vouloir intervenir en urgence.

Sincères salutations.

⇒

⇒

Nous vous remercions de votre diligence.
Sincères salutations.

MELISSA KHEMAICIA