

N/REF : 25/03/2025 16H19 C:000044 I:01300

V/Email reçu le Mardi 25/03/2025 a 16H19

SDC 'Le Midori'
C/O SAS SAGI-TER
68 RUE MERCIERE
CS 60211
69292 LYON CEDEX 02

IMMEUBLE : LE MIDORI
24 RUE LOUIS FORT
69100 VILLEURBANNE

Saint Priest, le 01 Avril 2025

ADRESSE : ALLEE 24
CODE ASCENSEUR : 4132
CODE PORTILLON + 1ERE PORTE VITRÉE : A3627
CODE 2EME PORTE VITRÉE : 2821
MME PILONI 0664449908

Motif de la demande : POMPE DE RELEVAGE DEFAILLANTE
Donneur d'ordre : M. A. SABOT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de relevage

LE 26/03/2025
LES EAUX USEES ONT DEBORDE DES CUVES PLASTIQUES, TEST DE LA POMPE EN
MARCHE FORCE - TOUT FONCTIONNE.
POMPE LAISSE EN AUTOMATIQUE.

LE 28/03/2025
POMPAGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE DE RELEVAGE PAR PROCEDE HYDRAULIQUE
ET DESINFECTION DU SOL.

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 15H31 M. A. SABOT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
1,50	H(s) Electricien/Déplac.Lu-Ve 7h-17h	1	79,59	119,38
1,50	H(s)Equipe Camion 4x4/Dépl.Le 28/03/2025	3	179,85	269,77
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	3		Pour mémoire
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,30	Litre(s) Désinfectant formaline solydec	3	33,48	10,04

FACTURE N° 5040006

TOTAL H.T.	425,96
T.V.A. a 10,00%	42,59
TOTAL T.T.C.En EURO	468,55

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Alexandre Sabot <alexandre.sabot@sagi-ter.fr>
Envoyé: mardi 25 mars 2025 16:19
À: Contact SOLYDEC
Objet: MIDORI - POMPE DE RELEVAGE
Pièces jointes: cuve pleine + eau au fond de la fosse.jpg

Bonjour,

Dans la continuité de mon appel de ce jour concernant LE MIDORI (24 rue Louis Fort – 69100 VILLEURBANNE), je vous remercie d'intervenir au plus vite sur les pompe de relevage de l'immeuble qui sont défaillantes. Ces dernière ne se déclenchent pas, faisant déborder les cuves et entraînant par conséquent une odeur nauséabonde dans tous les sous-sols.

Il convient de solutionner le fonctionnement des pompes mais aussi de retirer l'eau stagnante au fond de la fosse.

Code Ascenseur : 4132
code portillon + 1ere porte vitrée : A3627
code 2eme porte vitrée : 2821

TVA 10%

Vous remerciant par avance,

Cordialement,

Alexandre SABOT

Service syndic de copropriétés
Portable : 06.80.67.58.88
Ligne direct : 04.78.79.62.71

Immeuble Horace Cardon
68 rue Mercière
CS 60211
69292 Lyon Cedex 02

