

N/REF : 6/05/2025 9H52 C:000734 I:01990
V/REF : 501472435
V/Email reçu le Mardi 06/05/2025 à 9H52

SDC '63 Pierre Semard'
C/O FONCIA MEYZIEU
25 RUE LOUIS SAULNIER
69330 MEYZIEU

IMMEUBLE : SEMARD
63 RUE PIERRE SEMARD
69600 OULLINS

Saint Priest, le 26 Mai 2025

ADRESSE : ALLEE 63 CONTACT MR PREVEL TEL 06 17 03 09 80 / DIGICODE 9731B 3EME
M. FORT TEL 0652394219 3EME ETAGE
PAYSA.FORT@ICLOUD.COM

Motif de la demande : FUITE PALIER ENTRE 2EME ET 3EME ETAGE
Donneur d'ordre : Mme A. GOGENDEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 23/05/2025
ARROSAGE DU BAC A DOUCHE, LOCALISATION DE LA FUITE AU NIVEAU DU JOINT
DU BAC A DOUCHE A COTE DU CARRELAGE MUR QUI EST DEFECTUEUX.
L'EAU RESSORT AU NIVEAU DU MUR DE L'ESCALIER.
CONTROLE DE LA VIDANGE - AUCUNE ANOMALIE CONSTATEE
PREVOIR DE REFAIRE LE JONT SILICONE DU BAC A DOUCHE

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 26/05/25 à 08H22 Mme A. GOGENDEAU

Suite a donner : OUI. Le 13/05/2025 à 14:11

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge		2	26,77	26,77

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 23/05/2025	2	79,59	119,38
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	2		Pour mémoire
TOTAL H.T.				146,15
T.V.A. a 10,00%				14,61
TOTAL T.T.C.En EURO				160,76

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: no-reply@foncia.com
Envoyé: mardi 6 mai 2025 09:52
À: anaelle.gogendeau@foncia.com; Contact SOLYDEC; secretariat@solydec-maintenance.fr
Cc: lprevel@yahoo.fr; quentin.marcelin@orange.fr; olivia.ponton@foncia.fr
Objet: Ordre de service N° OSMIL807010769 – FUITE PALIER ENTRE 2EME ET 3EME ETAGE - 63 RUE PIERRE SEMARD OULLINS 69600

Bonjour,

En notre qualité de syndic, représenté(e) par Anaëlle GOGENDEAU, du bien désigné en objet, nous vous remercions d'exécuter les travaux décrits dans l'ordre de service détaillé ci-dessous :

Immeuble N° 501472435 : 63 RUE PIERRE SEMARD - 63 RUE PIERRE SEMARD OULLINS 69600,

digicode(s):

- Bâtiment 1 - Digicode : 9731B

Objet : FUITE PALIER ENTRE 2EME ET 3EME ETAGE

Contacts sur place :

-LAURENT PREVEL (Président) 06 17 03 09 80

Date de début des travaux : mardi 6 mai 2025

Merci de nous confirmer la bonne exécution des travaux par retour de mail.

Afin de faciliter le traitement de votre facture, merci de reporter le N° du présent ordre de service sur votre facture, libellée à l'ordre du syndicat des copropriétaires.

MERCI DE BIEN VOULOIR INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE FUITE OU INFILTRATION SUR LE PALIER ENTRE LE 2EME ET 3EME ETAGE CONSTATE CE JOUR. . MERCI DE BIEN VOULOIR ACCUSER RECEPTION DE NOTRE DEMANDE ET NOUS COMMUNIQUER VOTRE DATE D'INTERVENTION VIDEO CI-JOINTE

Sincères salutations.



GOGENDEAU Anaëlle

Foncia Lyon - Meyzieu

25 RUE LOUIS SAULNIER

69330 MEYZIEU

France

anaelle.gogendeau@foncia.com