

N/REF : 2/05/2025 10H52 C:001465 I:23271
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 a 10H52

LOGIFORM CONSEIL

**152 GRANDE RUE DE ST CLAIR
69300 CALUIRE**

IMMEUBLE : LE PORTANT
152 GRANDE RUE DE ST CLAIR
69300 CALUIRE ET CUIRE

Saint Priest, le 04 Juillet 2025

ADRESSE : ALLEE 152 - CONTACT M. CHABERT TEL 0667662961
Motif de la demande : FUITE SOUS EVIER DANS CUISINE
Donneur d'ordre : M. D. CHABERT

LE 02/05/2025
CONTROLE DU GROUPE DE SECURITE, CELUI-CI FUT ET COULE EN PERMANENCE
LA SIPHONETTE EST HS EGALEMENT ET LA VIDANGE PVC EST BOUCHEE
IL FAUT REPRENDRE LE PVC AFIN QUE LE TE DU CHAUFFE EAU SOIT PLUS BAS
POUR QUE LORSQUE LA CUVE SE REMPLIT, QUE L'EAU NE COULE PAS PAR LA
SIPHONNETTE.
UN DEVIS VOUS SERA TRANSMIS.

COMMENTAIRES : CB AB Email envoyé le 20/06/25 a 09H13 M. D. CHABERT
CB AB Email envoyé le 06/05/25 a 10H29 Mme S. BOUILLON
Suite a donner : OUI. Le 02/05/2025 a 14:03
Suite a donner : OUI. Le 02/05/2025 a 14:14

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	2	26,77	26,77
1,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 02/05/2025	2	79,59	119,38
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	2	3,07	3,07



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 5070019

TOTAL H.T.	149,22
T.V.A. a 20,00%	29,84
TOTAL T.T.C.En EURO	179,06

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

LOGIFORM CONSEIL

152 GRANDE RUE DE ST CLAIR
69300 CALUIRE

N/REF : 2/05/2025 10H52 C:001465 I:23271
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Vendredi 02/05/2025 à 10H52

A l'attention de M. D. CHABERT

IMMEUBLE : LE PORTANT
152 GRANDE RUE DE ST CLAIR
69300 CALUIRE ET CUIRE

L 0667662961

LOCALISATION : ALLEE 152 - CONTACT M. CHABER

Demande de bon de commande de regularisation

MOTIF : FUIITE SOUS EVIER DANS CUISINE

Donneur d'ordre : M. D. CHABERT

Madame, Monsieur,
Suite à la demande du Donneur d'Ordre ci-dessus, nous sommes intervenus dans
l'immeuble référencé pour :

LE 02/05/2025
CONTROLE DU GROUPE DE SECURITE, CELUI-CI FUIT ET COULE EN PERMANENCE
LA SIPHONETTE EST HS EGALEMENT ET LA VIDANGE PVC EST BOUCHEE
IL FAUT REPRENDRE LE PVC AFIN QUE LE TE DU CHAUFFE EAU SOIT PLUS BAS
POUR QUE LORSQUE LA CUVE SE REMPLIT, QUE L'EAU NE COULE PAS PAR LA
SIPHONNETTE.
UN DEVIS VOUS SERA TRANSMIS.

OBSERVATIONS : CB AB Email envoyé le 06/05/25 à 10H29 Mme S. BOUILLON

Suite à donner : OUI. Le 02/05/2025 à 14:03

Suite à donner : OUI. Le 02/05/2025 à 14:14

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	2	26,77	26,77
1,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 02/05/2025	2	79,59	119,38
1,00	Augmentation cot carburant véh.léger	2	3,07	3,07
TOTAL H.T.				149,22

T.V.A. à 20,00% 29,84

TOTAL T.T.C.En EURO _____179,06

TTC en FRF (Taux=6,55957) . _____1174,55 FRF

Dans l'attente de votre bon de régularisation, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE

Bon pour régularisation
P.O Mme DROGUE

