

FACTURE N° 5070070

N/REF : 21/07/2025 10H43 C:000143 I:00090

V/Email reçu le Lundi 21/07/2025 a 10H43

BONYTE SARL
Cité Internationale
45 QUAI CHARLES DE GAULLE
CS 90098
69463 LYON CEDEX 06

IMMEUBLE : MC DONALD'S BONYTE
ANGLE ROUTE NATIONALE 1084
CHEMIN DES MALETTES
01700 BEYNOST

Saint Priest, le 22 Juillet 2025

ADRESSE : MC DO BEYNOST MR CROZE 07 69 03 68 28 ZAC DES CHEMINS DES BATTERESE
01700 BEYNOST

Motif de la demande : PROBLEME DE PRESSION

Donneur d'ordre : Mme C. PAIN

LE 22/07/2025
LA PRESSION EST REVENU, CONTROLE PRESSION BAC OK, PAR CONTRE QUAND IL
LA MACHINE PLONGEOIR EN ROUTE C EST ELLE QUI PASSE EN PRIORITE
LA PRESSION DIMINUE UN PEU SUR LE ROBINET - A SURVEILLER

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 22/07/25 a 15H52 Mme C. PAIN

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
1,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 22/07/2025	1	79,59	79,59
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	1		Pour mémoire
TOTAL H.T.				106,36
T.V.A. a 20,00%				21,27
TOTAL T.T.C.En EURO				127,63

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Dorianne lpz <dc.croze@gmail.com>
Envoyé: lundi 21 juillet 2025 10:43
À: Contact SOLYDEC
Objet: Passage

Bonjour comme convenu au téléphone je souhaiterais une intervention pour un problème de pression d'eau au niveau de mon restaurant. Sur le site Mcdobeynost : ZAC des chemins des batterses 01700 Beynost.

Merci cordialement

Croze Dorianne
Directrice Adjointe
Mcdobeynost
Envoyé de mon iPhone