

N/REF : 5/09/2025 14H12 C:001436 I:23585

V/Email reçu le Vendredi 05/09/2025 à 14H12

Logement M.LOMBARDIN
C/O CITYA PONT DE CHERUY
39 RUE CENTRALE
38230 PONT-DE-CHERUY

IMMEUBLE : VOLUBILIS
9 RUE PERGAUD
38080 L'ISLE D'ABEAU

Saint Priest, le 24 Septembre 2025

ADRESSE : 9 RUE PERGAUD BAT A
MR LOMBARDIN 2EME ETAGE 04 74 97 92 66 PORTE A26
CURATRICE DE MR LOMBARDIN / MME TALBOT 04 26 55 72 83
ATALBOTMANDATAIRE@YAHOO.FR
MME PASQUET 1ER ETAGE 07 68 14 73 94 YOLETTE658@GMAIL.COM
Motif de la demande : RECHERCHE DE FUITE (SOUS LA BAIGNOIRE)
Donneur d'ordre : Mme L BURNICHON

LE 16/09/2025
ACCES AU LOGEMENT DE M LOMBARDIN AU 2EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE SOUS LA BAIGNOIRE
DEPLACEMENT DE LA MACHINE A LAVER POUR ACCEDER A LA NOURRICE DE
DISTRIBUTION EF
REPLACEMENT DE 2 JOINTS SUR LE RACCORD PER DN 16 -15/21 FUYARD
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE
REMISE EN PLACE DE LA MACHINE A LAVER

COMMENTAIRES : TU LCOMPTER Email envoyé le 23/09/25 à 14H57 Mme L BURNICHON

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
3,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 16/09/2025	1	79,59	238,77
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	1		Pour mémoire
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
2,00	Joint(s) fibre 15/21	1	1,98	3,96



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 5090073

TOTAL H.T.	269,50
T.V.A. a 10,00%	26,95
TOTAL T.T.C.En EURO	296,45

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: BURNICHON Lucile <lburnichon@citya.com>
Envoyé: jeudi 11 septembre 2025 09:35
À: Contact SOLYDEC
Cc: guillaume@dervault.fr
Objet: RE: Demande de recherche de fuite et devis

Bonjour,

Veuillez trouver les éléments demandé ci-dessous :

- Appartement au deuxième étage situé à la résidence VOLUBILIS 9 rue Pergaud 38080 L'ISLE D'ABEAU porte A26

Voisin de Mr LOMBARDIN : logement Mme PASQUET - BAT A - 1er étage volette658@gmail.com 0768147394

Cordialement,



Lucile BURNICHON
Conseillère location et développement location

 lburnichon@citya.com
 04 78 32 25 48 - 07 60 64 17 59
 39 rue Centrale
38230 Pont-de-Chérut



De : Contact SOLYDEC <contact@solydec-maintenance.fr>

Envoyé : vendredi 5 septembre 2025 14:57

À : BURNICHON Lucile <lburnichon@citya.com>

Objet : RE: Demande de recherche de fuite et devis

Bonjour

Merci de me donner l'adresse ainsi que l'étage de mr Lombardin et aussi le nom et les coordonnées de son voisin du dessous impacter par le sinistre.

Bien cordialement,

Helene Genin
Assistante Exploitation

Tél. **04 72 78 88 78** / Fax 04 78 75 61 08
3 Rue Audibert
69800 ST PRIEST
Mail : contact@solydec-maintenance.fr
Web : www.solydec-maintenance.fr

De : BURNICHON Lucile <lburnichon@citya.com>

Envoyé : vendredi 5 septembre 2025 14:12