

N/REF : 9/06/2025 10H23 C:000120 I:23511
V/REF : 01-9PV2147-3L
V/Email reçu le Lundi 09/06/2025 à 10H23

SNEF MMS Rhône Alpes Auvergne
420 AVENUE DE CHABEUIL
Service : 3L comptabilité
B.P.31
26002 VALENCE

IMMEUBLE : GARIBALDI
245 RUE GARIBALDI
69003 LYON

Saint Priest, le 03 Octobre 2025

ADRESSE : SITE DDP // ALLEE 245

MR BOUFNAR OUNIE 06 77 48 14 48

Motif de la demande : FUITE SUR RESEAU HYDRAULIQUE

CREE UNE OUVERTURE DANS LE PLACO AFIN D'ACCEDER A LA TUYAUTERIE QUI SE
SITUE DANS UN BUREAU AU 3EME ETAGE .

Donneur d'ordre : M. G. CHENAFI

LE 10/06/2025

RECHERCHE DE FUITE RESEAU CONVECTEUR DU 3 ET 4 EME ETAGE OUVERTURE
OUVERTURE PANNEAU CONVECTEUR DU 4 EME ETAGE SUR DEUX BUREAUX
CONSTASTE ALIMENTATION HORIZONTAL ET COLONNE MONTANTE, PAS TRACE D EAU
L EAU EST COUPEE DEPUIS JEUDI DERNIER
AVEC UN RESPONSABLE ON A REMIS L EAU DE LA TERRASEE CHAUFFERIE ET
REGARDER - AU 8 EME ETAGE PAS D EAU.

REPRENDRE RENDEZ VOUS AVEC LA SNEF POUR LA REMISE EN EAU EN MEME TEMPS
QUE NOUS FAISONS LA RECHERCHE DE FUITE SUR 8 ETAGES DANS DEUX BUREAUX
COTE A COTE AU NIVEAU COLONNE MONTANTE.

LE 20/06/2025

CONTROLE DE TOUS LES ETAGES DU 3EME AU 8EME.
DEMONTAGE PANNEAU CONNECTEUR AVEC LA SNEF, MISE EN EAU DEPUIS 8H
LA PRESSION CHUTE, MAIS TOUJOURS PAS D'INFILTRATION D'EAU
LE TECHNICIEN SNEF RESTE LA JOURNEE ET INFORMERA DE L'EVOLUTION
OUVERTURE DANS COIN MUR EN HAUT ET BAS DU 3 EME ETAGE, OUVERTURE CALO
SUR 2 METRES - LE TUYAU MULTI COUCHE DE 40 EST TRES HUMIDE.
LE TECHNICIEN SNEF, LAISSE EN ROUTE CE WEEK-END ET PASSE LUNDI MATIN
POUR VERIFIER.

LE 27/06/2025

SUITE A L'APPEL DE LA SNEF, FUITE PROBABLE AU NIVEAU DU SERTISSAGE
UN DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE LA PORTION ENTRE LE 3 EME ET 4 EME
ETAGE VOUS SERA TRANSMIS

TU AB Email envoyé le 01/10/25 a 08H28 ubeda

CB AB Email envoyé le 01/07/25 a 17H55 M. G. CHENAFI

CB AB Email envoyé le 01/07/25 a 16H55 M. G. CHENAFI

CB LCOMPTER Email envoyé le 10/06/25 a 18H50 M. G. CHENAFI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77		26,77
2,75	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 10/06/2025	1	79,59		218,87
4,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 20/06/2025	2	79,59		358,15
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	2			Pour mémoire
TOTAL H.T.					603,79
T.V.A. a 20,00%					120,75
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>724,54</u>

Valeur en votre règlement au 15 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

le 19/08/2025

SNEF MMS Rhone Alpes - Auvergne

420, Avenue de Chabeuil, 26902 VALENCE Cedex 9- FRANCE

Tél. : +33 (0)4.75.42.00.04 - Fax : +33 (0)4 75 42 05 47

SA au Capital de 10 millions d'Euros - RC Marseille B 056 800 659

SIRET 056 800 659 01252 - APE 453A - FR52 056 800 659

TRES IMPORTANT

Références à rappeler /reference numberers

Société **01** N°commande **9PV2147**
Cy Order N°
Service **3L**
Dpt

SOLYDEC

3,RUE MAURICE AUDIBERT

69800 SAINT PRIEST

FRANCE

à l'attention de :

Tél : 04.72.78.88.78

Fax : 04.78.75.61.08

Pour tous renseignements, demander/ For any information, please ask :

anthony rombi Tél: Mail: anthony.rombi@snef.fr

Référence Offre fournisseur/Your quotation		Nom/Name	
Délai de livraison/Delivery time		Pénalités/Penalties	☒ oui/yes ☐ non/no
Livraison partielle/Part Delivery	oui		
Expédition/Shipping	☒ compris/included	☐ en sus/extra	☐ spécial/special
Emballage/Packing	☒ compris/included	☐ en sus/extra	☐ spécial/special
Adresse de facturation/Billing adress	Fournisseur.3L@snef.fr SNEF MMS Rhone Alpes - Auvergne 420, Avenue de Chabeuil,26002 VALENCE		
Adresse de livraison/Shipping adress	REGULARISATION DE COMMANDE 69673 BRON : CHENAFI GIL - Tél:07 62 68 73 23		

Transfert de Risque et Réception en date de ☒ la livraison de la Fourniture

☐ Procès Verbal d'Acceptation

(selon disposition de l'article 6 des conditions générales d'achat)

Poste Item	Quantité Quantity	Unité Unit	Référence et Désignation Product code and Description	Compte Account	Unitaire H.T Unit Price	TOTAL
1	1	ENS	PS_PRISE en charge	2VMW40	26,77	26,77
2	1	ENS	PS_RECHERCHE de fuite réseau hydraulique du 3eme au 4eme étage	2VMW40	218,87	218,87
3	1	ENS	PS_RECHERCHE de fuite réseau hydraulique du 3eme au 8eme étage	2VMW40	358,15	358,15
Selon le contrat cadre N° 01/2017/00030 DDPP GARIBALDI						
Condition de règlement : Virement 45 jours date de facture fin de mois (Monnaie/Currency: euro)					TOTAL HT	603,79

La présente commande est régie par les CONDITIONS GENERALES D'ACHAT ci-jointes.

Visa SERVICE ACHATS

Purchasing Dpt

ANTHONY ROMBI

Visa CHEF DE SERVICE

Originator

Cette commande a été validée par:

- VINCENT RAYNAL
- GIL CHENAFI

Cette commande comporte 1 page(s)

Page 1

This order includes

Et 1 pièce(s) jointe(s): CONDITIONS GENERALES D'ACHAT