

FACTURE N° 5100092

N/REF : 16/10/2025 6H35 C:000078 I:00148

V/Email reçu le Jeudi 16/10/2025 à 6H35

HOPITAL PRIVEE NATECIA

**22 AVENUE ROCKFELLER
69008 LYON**

IMMEUBLE : NATECIA 192
22 AVENUE ROCKFELLER
69008 LYON

Saint Priest, le 17 Octobre 2025

ADRESSE : ALLEE 22

Motif de la demande : CANALISATION BOUCHEE MEME QUE LA DERNIERE FOIS , INONDATION DU QUAI DE
LIVRAISON ET DES PIECES A COTE

Donneur d'ordre : M. PIERRE

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 16/10/2025
DEBOUCHAGE PAR PROCEDE HYDRAULIQUE DE LA CANALISATION EAU USEE/EAU VANNE
SE TROUVANT AU FAUX PLAFOND DU LOCAL POUBELLE AVEC POSE D'UNE SELLE
DE DEBOUCHAGE
NOUS AVONS CONSTATEE UNE QUANTITE IMPORTANTE DE LINGETTES
NETTOYAGE ET RACLAGES DU SOL
CONTROLE DU BON ECOULEMENT - OK

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 17/10/25 à 06H33 M. PIERRE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
3,25	H(s)Equipe Camion 19T/Dépl.Le 16/10/2025	1	179,85	584,51
TOTAL H.T.				611,28
T.V.A. a 20,00%				122,25
TOTAL T.T.C.En EURO				733,53

Valeur en votre règlement au 15 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

FACTURE N° 5100092

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: servtech1@noalys.com
Envoyé: jeudi 16 octobre 2025 06:35
À: Contact SOLYDEC
Objet: demande d'intervention urgente

Bonjour

canalisation boucher la mémé que la dernière fois mais plus bas urgent inondation du quai de livraison et des pièce a coté.

Cdt

--



Service technique

04 37 90 34 51 / 04 37 90 34 17
Servtech1@noalys.com

<https://natecia.fr>