

N/REF : 20/10/2025 9H25 C:000077 I:01134
V/REF : OSTW25823
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 à 9H25

REGIE GALYO

**4 RUE DE LA CHARITE
69002 LYON**

IMMEUBLE : CYPRIAN
2 A 8 RUE CYPRIAN
69100 VILLEURBANNE

Saint Priest, le 28 Octobre 2025

ADRESSE : ALLEE 4 CONTACT MME MOINE 06 74 47 48 65 / MR FAURE 06 89 73 60 11
Motif de la demande : SUITE DEMANDE RÉGIE
FUITE VERS LES CAVES , MUR TRES EPAIS , A L'INTERIEUR FLAQUE D'EAU
Donneur d'ordre : Mme F NALLET

LE 23/10/2025
INFILTRATION CORRESPOND A LA FUITE DE LA COLONNE FONTE REMPLACER HIER
CHEZ VALLET - IL FAUT PREVOIR LE CURAGE EN URGENCE, LE DEVIS VOUS
A ETE TRANSMIS.
DEJA VU LE 22/10 A 18H

COMMENTAIRES : TU LCOMPTER Email envoyé le 27/10/25 à 10H53 Mme F NALLET

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
1,25	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 23/10/2025	1	79,59	99,48
TOTAL H.T.				126,25
T.V.A. a 10,00%				12,62
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>138,87</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 5100127

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Ne pas répondre – Galyo <nepasrepondre@galyo.fr>
Envoyé: lundi 20 octobre 2025 09:25
À: Contact SOLYDEC
Objet: Immeuble 1001 - Ordre de Service n°OSTW25823 - SDC LE BON COIN
Pièces jointes: Attestation_Tva_OSTW25823.pdf

GALYO	
4 Rue de la Charité	
69002 LYON	

Bonjour,

Merci de bien vouloir exécuter l'Ordre de Service détaillé ci-dessous.

Pour répondre, cliquer sur le lien suivant : [Ordre de service](#) **Mot de passe : 4835**
Pour plus de rapidité, merci d'utiliser ce même lien pour nous transmettre votre future facture.

Date limite de réponse : 25/10/2025

Vous en souhaitant bonne réception.

Ordre de Service N/Réf : OSTW25823 du 20/10/2025

Affaire suivie par : Fabienne NALLET
Email : fnallet@galyo.fr
Tél : /

Description des travaux à effectuer :

1001-4 rue Cyprian - fuite vers les caves

Il semblerait qu'il y ai une fuite vers les caves au 4 rue Cyprian.
Pouvez-vous programmer une intervention dans les meilleurs délais ?
Voir avec Mme MOINE : 06.74.47.48.65

Pouvez-vous vérifier et nous indiquer si cette fuite à un lien avec le dégat des eaux objet du devis validé et référencé 5090034 (d'un montant de 1848.52 € TTC concernant la réparations sur colonne EU entre le 5ème et le 4ème étage : remplacement de la portion de la colonne EU avec colonne fuyarde).