

N/REF : 3/11/2025 14H04 C:000951 I:00119

V/Email reçu le Lundi 03/11/2025 a 14H04

SDC 'le ventoux'
C/O COGERIM RIVOIRE
4 BOULEVARD JULES FABRE
69006 LYON

V/REF.IMM. 000913
IMMEUBLE : LE VENTOUX
10 RUE LOUIS THEVENET
69004 LYON

Saint Priest, le 04 Novembre 2025

ADRESSE : ALLEE 10 CONTACT MR LIU TEL 06 87 48 84 60 CODE ENTREE 9819
M. NAUDE - 11EME ÉTAGE - 06 50 50 23 31
M. LERCH - 12EME ÉTAGE - 06 31 18 68 56

Motif de la demande : REFOULEMENT DANS LES TOILETTES DE MR LIU
Donneur d'ordre : Mme S. MEILLANT

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 04/11/2025
INTERVENTION AVEC UN VEHICULE 4X4 SURBAISSE ET UNE EQUIPE DE 2
TECHNICIENS
CURAGE PAR PROCEDE HYDRAULIQUE DE LA COLONNE D'EAU USEE A PARTIR DU
TOIT SUR 16 ETAGES
LE BOUCHON EST SITUE ENTRE LE 09 ET 10 EME ETAGE
CONTROLE - BON ECOULEMENT
PREVOIR UN PASSAGE CAMERA DANS LA CANALISATION AFIN DE LOCALISER
L'ORIGINE DU BOUCHON

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 14H39 Mme S. MEILLANT

MERCI DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD AFIN D'EFFECTUER UN PASSAGE CAMERA
D'INSPECTION DE LA COLONNE D'EAU USEE ET TROUVER L'ORIGINE DU BOUCHON

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
2,00	H(s)Equipe Camion 4x4/Dépl.Le 04/11/2025	1	179,85	359,70
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	M3 d'eau	1	6,66	6,66



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 5110013

TOTAL H.T.	393,13
T.V.A. a 10,00%	39,31
TOTAL T.T.C.En EURO	432,44

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Stéphanie MEILLANT <s.meillant@cogerim-rivoire.fr>
Envoyé: lundi 3 novembre 2025 14:04
À: Contact SOLYDEC
Cc: Aymeric COURROYE
Objet: 913 - COLONNE EU URGENCE

Immeuble : 0913 – LE VENTOUX – 10 RUE LOUIS THEVENET – 69004 LYON

Bonjour,

Le copropriétaire M. LIU nous indique un bouchon au niveau de la colonne EU. Probablement entre le 9^{ème} et 10^{ème} étage.

Toutes les chasses d'eau tirées par les occupants remontent chez lui par les WC.

Merci d'intervenir en urgence,

M. LUI – 10^{ème} étage – 06.87.48.84.60

M. NAUDE – 11^{ème} étage – 06 50 50 23 31

M. LERCH – 12^{ème} étage – 06 31 18 68 56

Bien à vous.



Stéphanie Meillant
Gestionnaire / Assistante



04 82 83 70 10



s.meillant@cogerim-rivoire.fr



cogerim.fr



4 Boulevard Jules Favre, 69006 Lyon