

N/REF : 30/10/2025 9H56 C:001436 I:01575

V/Email reçu le Jeudi 30/10/2025 à 9H56

SDC 'Le Branly'
CITYA PONT DE CHERUY
39 RUE CENTRALE
38230 PONT DE CHERUY

IMMEUBLE : RESIDENCE LE BRANLY
1 RUE PEYHORGUE
69100 VILLEURBANNE

Saint Priest, le 10 Novembre 2025

ADRESSE : ALLEE 1 CONTACT MR PALLUET DE THERMOFUEL 0622212991 // MR CARRE MICHEL
06 98 04 48 76

Motif de la demande : FUITE RESEAU ENTERRE ENTRE BATIMENT PEYHORGUE ET L HERMINIER
FAIRE CORRELATION + SAUNAR

Donneur d'ordre : M. M CARRE

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 31/10/2025
CORRELATION ACOUSTIQUE ENTRE LES DEUX BATIMENTS, DEJA TESTE PRECEDEMMENT
DEPART CHAUFFAGE FUIT.
CORRELATION ACOUSTIQUE MONTRE 3 POINTS DE FUITE SUR LE TUYAU DEPART,
SOUS LA DESCENTE ALLEE 9. UN POINT A 14 METRES, AU MILIEU PARKING ET UN
DERNIER A 4,5 METRES DU MUR DU DERNIER BATIMENT.
UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA TRANSMIS.

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 à 15H00 M. M CARRE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
0,50	Jr RFE Par Corrélation Acoust. Le 31/10/2025	1	1452,87	726,43
TOTAL H.T.				753,20
T.V.A. a 10,00%				75,32
TOTAL T.T.C.En EURO				828,52

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: CARRE Michel <MCARRE@citya.com>
Envoyé: jeudi 30 octobre 2025 09:56
À: Georges REI; Contact SOLYDEC; Thierry Ubeda
Cc: DAFFOS Laurine; Jean Francois Palluet; 'gillesguenzi@yahoo.fr'; sergeayas@gmail.com; sbeylier@gmail.com; zohrachaib@yahoo.fr; hazguirafik@gmail.com; 'PLASSART'; 'ROCHE'; cat1563@gmail.com; slimani.yacine.pro@gmail.com; slimani.yacine.pro@gmail.com; Etienne M; lara.pegoraro.lp@gmail.com; leost.floriane@outlook.com; Laurent Noel
Objet: URGENT - Résidence le BRANLY - 1 Rue Peyhorgue - 69100 Villeurbanne

Bonjour,

Vous êtes intervenu en mars 2025 pour une recherche de fuite et une réparation provisoire sur le réseau chauffage entre les bâtiment Peyhorgue et Pressensé.

Je viens d'être informé par le chauffagiste Thermofuel d'une fuite importante (600 litres/heure) sur un autre réseau enterré entre les bâtiments Peyhorgue et l'Herminier.

Le chauffagiste est contraint de couper le chauffage dans le bâtiment l'Herminier.

Je vous demande de réaliser en urgence une recherche de fuite puis une réparation.

Je serais sur place demain matin à 9h00 avec le chauffagiste, merci d'être également présent pour engager la recherche de fuite.

Dans l'attente de votre confirmation,

Bien à vous



Michel CARRE

Directeur

 mcarre@citya.com

 04 78 32 25 48

 39 rue Centrale
38230 Pont-de-Chérufy



De : Georges REI <g.rei@solydec-maintenance.fr>

Envoyé : vendredi 14 mars 2025 08:43