

N/REF : 24/10/2025 14H21 C:000951 I:00119
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Vendredi 24/10/2025 à 14H21

SDC 'le ventoux'
C/O COGERIM RIVOIRE
4 BOULEVARD JULES FABRE
69006 LYON

V/REF.IMM. 000913
IMMEUBLE : LE VENTOUX
10 RUE LOUIS THEVENET
69004 LYON

Saint Priest, le 12 Novembre 2025

ADRESSE : ALLEE 10 CONTACT MR DI STEFANO TEL 06 01 56 91 00
Motif de la demande : FUITE SUR SURPRESSEUR
Donneur d'ordre : Mme S. MEILLANT

LE 28/10/2025
PRISE REFERENCE DE LA PIECE FUYARDE

LE 31/10/2025
SUITE A NOTRE PASSAGE POUR L'ENTRETIEN DU SURPRESSEUR
REPARATION SUR FUITE CONTACTEUR TELE MECANIQUE REMPLACEMENT D'UN JOINT
CONTROLE ETANCHEITE.

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 à 18H04 Mme S. MEILLANT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	2	26,77	26,77
1,25	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 28/10/2025	2		Pour mémoire
1,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 31/10/2025	4	79,59	119,38
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Joint(s)	4	1,98	1,98
TOTAL H.T.				148,13
T.V.A. a 10,00%				14,81
TOTAL T.T.C.En EURO				162,94

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Stéphanie MEILLANT <s.meillant@cogerim-rivoire.fr>
Envoyé: vendredi 24 octobre 2025 14:21
À: Contact SOLYDEC
Cc: Aymeric COURROYE
Objet: 913 - FUITE SURPRESSEUR

Catégories: A VOIR AVEC HELENE

Immeuble : 0913 – LE VENTOUX – 10 RUE LOUIS THEVENET – 69004 LYON

Bonjour,

Merci de prendre contact avec M. DI STEFANO joignable au 06 01 56 91 00, concernant une fuite sur le surpresseur.

Bien à vous.



Stéphanie Meillant
Gestionnaire / Assistante



04 82 83 70 10



s.meillant@cogerim-rivoire.fr



cogerim.fr



4 Boulevard Jules Favre, 69006 Lyon