

N/REF : 22/10/2025 13H01 C:000062 I:23165

SDC '123-125 DUGUESCLIN'
C/O FONCIA BOUVET BONNAMOUR
119 AVENUE MARECHAL DE SAXE
69003 LYON

IMMEUBLE : DUGUESCLIN
123-125 RUE DUGUESCLIN
69006 LYON

Saint Priest, le 03 Décembre 2025

ADRESSE : ALLEE 123 CONTACT MME BELOUD 8EME ETAGE AU 123 , T4
Motif de la demande : MADAME BELOUD HUITIEME ÉTAGE 123 T4 QUI VIENT DE ME SIGNALER UNE FUITE SUR LES NOUVELLES COLONNES.
Donneur d'ordre : M. F. VIGNAL

LE 24/11/2025
ACCES AU LOGEMENT DE MME BELOUD QUI NOUS A SIGNALE UNE FUITE SUR L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE.
LA FUITE SE TROUVE SUR L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE AU NIVEAU DU COLLET BATTU.
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT ET VIDANGE DE L'ALIMENTATION DU RESEAU D'EAU FROIDE, REPARATION DE LA FUITE AVEC REMPLACEMENT D'UNE PORTION DE CUIVRE DIAMETRE 16 ET UN RACCORD ECROU LIBRE ET MISE EN PLACE DE 2 BRASURES CUIVRE DANS LES WC (NOURRICE)
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 02/12/25 a 19H38 M. F. VIGNAL

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
2,00	H(s) Ouv.Plomberie/Le 24/11/2025	1	79,59	159,18
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	cuivre dn 16	1	8,26	8,26
2,00	Brasure(s)	1	18,73	37,46
1,00	Raccords a ecrou libre	1	12,99	12,99
1,00	Joint(s) filasse	1	1,98	1,98

TOTAL H.T.	246,64
T.V.A. a 10,00%	24,66
TOTAL T.T.C.En EURO _____	271,30

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN