

N/REF : 7/11/2025 9H43 C:000951 I:23628
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Vendredi 07/11/2025 à 9H43

SDC ' 6 av Verguin'
C/O COGERIM
4 BOULEVARD JULES FAVRE
69006 LYON

IMMEUBLE : VERGUIN
6 AVENUE DE VERGUIN
69006 LYON

Saint Priest, le 05 Décembre 2025

ADRESSE : 6 AVENUE DE VERGUIN CONTACT MME FALHUN (RDC) TEL 06 30 56 94 69
Motif de la demande : INTERVENIR POUR LA COLONNE EU COTE SALLE DE BAIN EST BOUCHEE, TOUT COMMENCE A SORTIR PAR LES WC.
Donneur d'ordre : Mme S. MEILLANT

NATURE DE L'INTERVENTION :

=====

LE 07/11 A 13H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME FALHUN AU RDC
- PRESENCE D'UN REFOULEMENT WC
RECHERCHE DU RESEAU, CELUI-CI SE JETTE DANS UN TABOURET DANS LES CAVES
INTERVENTION A PARTIR DES CAVES
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION A PARTIR DU TABOURET SUR ENVIRON 5 METRES
LINEAIRES DE RESEAU A PLUSIEURS REPRISES
- PIED DE COLONNE BOUCHE PAR UN STICK WC
CONTROLE DE L'ECOULEMENT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 05/12/25 à 11H17 Mme S. MEILLANT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
2,00	H(s)Equipe Camion 4x4/Dépl.Lu-Ve 7h-17h	1	179,85	359,70
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,50	M3 d'eau	1	6,66	3,33



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 5120035

TOTAL H.T.	389,80
T.V.A. a 10,00%	38,98
TOTAL T.T.C.En EURO	428,78

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Stéphanie MEILLANT <s.meillant@cogerim-rivoire.fr>
Envoyé: vendredi 7 novembre 2025 09:43
À: Contact SOLYDEC
Objet: 806 - COLONNE EU

Immeuble : 0806 – 6 AVENUE DE VERGUIN – 69006 LYON

Bonjour,

Suite à notre conversation téléphonique, merci de prendre contact avec Mme FALHUN (RDC) joignable au 06 30 56 94 69 qui nous indique que la colonne EU côté salle de bain est bouchée, tout commence à sortir par les WC.

Bien à vous.



Stéphanie Meillant
Gestionnaire / Assistante



04 82 83 70 10



s.meillant@cogerim-rivoire.fr



cogerim.fr



4 Boulevard Jules Favre, 69006 Lyon