

N/REF : 26/09/2025 12H12 C:000033 I:23602
V/REF : 24114/12217
V/Email reçu le Vendredi 26/09/2025 à 12H12

GRAND LYON HABITAT

2 PLACE DE FRANCFORT
CS 13754
69444 LYON CEDEX 03

IMMEUBLE : LACASSAGNE
84-86 AVENUE LACASSAGNE
69003 LYON

Saint Priest, le 05 Décembre 2025

ADRESSE : CHAUFFERIE

Motif de la demande : ECOULEMENT PERMANENT SUR CPTÉ N°I14JB066467 SITUÉE EN CHAUFFERIE
.VERIFIER LE COMPTEUR + CHERCHER LA FUITE .THERMOFUEL EST DÉJÀ PASSER
MAIS N'A RIEN TROUVER

Donneur d'ordre : Mme A. DECHAUX-BLANC

LE 30/09/2025
VERIFICATION AVEC LE CHAUFFAGISTE CAR PAR DE CLES POUR ACCES A LA
CHAUFFERIE ET BOITES A CLES
CONTROLE DES COMPTEURS DANS REGARDS EXTERIEURS - LES COMPTEURS D'EAU
NE CORRESPONDENT PAS AU NUMERO DE COMPTEUR INDIQUE, NI DANS LA
CHAUFFERIE (VOIR PHOTOS)
NOUS INDIQUER OU SE TROUVE EXACTEMENT CE COMPTEUR

CLOTURE DE LA DEMANDE SUITE RECEPTION MAIL DU 02/12/2025

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 05/12/25 à 11H18 Mme A. DECHAUX-BLANC

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
2,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 30/09/2025	1	79,59	198,97
TOTAL H.T.				225,74
T.V.A. a 10,00%				22,57
TOTAL T.T.C.En EURO				248,31

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Objet: Demande d'intervention

SAS SOLYDEC

Contacts :

3 MAURICE AUDIBERT

Nom Contact: SOLYDEC

Tel : 0661640155 TH UBEDA / 0472788878

69800 SAINT-PRIEST
FRANCE

Références à rappeler sur votre devis :

Réf. bien : 0995 / 84 - 86 avenue Lacassagne

N°Intervention : 24114 / 12217

LYON, le 26/09/2025

Madame, Monsieur,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible à l'adresse suivante :

84-86 Avenue LACASSAGNE

69003 LYON 03

Les travaux sont à exécuter avant le :

Toutefois, si vous ne pouvez pas intervenir, nous vous demandons de bien vouloir nous en avertir.

Motif de la demande :

EAU DU GRANDLYON nous alerte d'un écoulement permanent sur le compteur N°I14JB066467 situé en chaufferie. Pouvez-vous vérifier le compteur et rechercher la présence d'une fuite?

THERMOFUEL est déjà intervenu en chaufferie mais n'a pas constaté de fuite

Un badge d'accès à l'immeuble est disponible à l'accueil de nos locaux, 2 pl de Francfort, LYON 03

La chaufferie est en sous-sol et il y a une boîte à clés

Merci de nous adresser votre facture à :

SDC 84 - 86 AVENUE LACASSAGNE
CHEZ GRANDLYON HABITAT SYNDIC
2 PLACE DE FRANCFORT, CS 13754, 69444 LYON CEDEX 03

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service syndic
Aurélia DECHAUX-BLANC