

N/REF : 28/11/2025 14H36 C:000338 I:23644
V/REF : 104108
V/Email reçu le Vendredi 28/11/2025 à 14H36

SOCIETE THERMO FUEL
Parc Lyon Sud - Bât C
2 RUE ALICE GUY BLACHE
69800 SAINT PRIEST

IMMEUBLE : VAUBAN
114 RUE VAUBAN
69006 LYON

Saint Priest, le 16 Décembre 2025

ADRESSE : ALLEE 114 CONTACT MR LEBRUN 7EME TEL 06 82 70 49 17 // MR BYRD 6EME
TEL 07 85 80 66 36
THERMOFUEL CARLOS PERRERA 06 34 56 90 89

Motif de la demande : RECHERCHE DE FUITE SUR RESEAU DE CHAUFFAGE
Donneur d'ordre : Mme N. DI CICCIO

LE 10/12/2025
RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE AU PLAFOND DU LOCATAIRE DU 6 EME ETAGE
PAS DE FUITE AU NIVEAU DU RESEAU DE CHAUFFAGE
LOCALISATION D'UNE FUITE SUR RACCORD D'EAU D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE
DANS FAUX PLAFOND AU NIVEAU DU JOINT FIBRE QUI A AUSSI PROVOQUE DES
DEGATS AUSSI SUR L'EAU CHAUDE.
UN DEVIS A ETE TRANSMIS AU PROPRIETAIRE POUR REPARATION DE FUITE EN
SUPPRIMANT LES RACCORDS EAU CHAUDE ET EAU FROIDE PAR UNE PORTION DE
TUYAU CUIVRE.

COMMENTAIRES : MP AB Email envoyé le 12/12/25 à 09H42 Mme N. DI CICCIO

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77	26,77
3,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.LE 10/12/2025	2	79,59	238,77
TOTAL H.T.				265,54
T.V.A. a 10,00%				26,55
TOTAL T.T.C.En EURO				292,09

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



2, rue Alice Guy-Blaché

69800 SAINT PRIEST

Tél. 04 72 89 33 33

S.A.S au Capital 250 000 €

RCS Lyon B 959 501 149 - SIRET 959 501 149 00063

Bon de commande n° 104108

à SOLYDEC

Réf. chantier 114/118 VANBAN

Délai de livraison

Saint-Priest, le 12/12/2025

☐ P2 ☐ P3 ☐ TRAVAUX ☒ TRAVAUX EXPLOITATION ☐ OUTILLAGE

Quantité	Désignation des marchandises	Prix
	BON DE REGULARISATION	265,54
	Nom du demandeur.....C.P.E.....	