

N/REF : 30/12/2025 10H40 C:001540 I:23660
V/REF : 7155974/LACAS CATHERINE
V/Email reçu le Mardi 30/12/2025 à 10H40

SDC 'Le geneve'
C/O CLESEV
2 PASSAGES DES VIGNES
69600 OULLINS CEDEX

IMMEUBLE : LE GENEVE
86/88 RUE FRANCISQUE JOMARD
69600 OULLINS

Saint Priest, le 07 Janvier 2026

ADRESSE : ALLEE 86 CONTACT MR DIETRICH TEL 06 18 99 02 26
LA SLET 04 78 00 96 07

Motif de la demande : RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE ET RÉPARATION DE FUITE SUR RESEAU ECS
Donneur d'ordre : Mme C LACAS

LE 30/12/2025
RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE SUR LE RESEAU D'EAUX CHAUDES,
DECOUPE DE LA GAINTE TECHNIQUE LOGEMENT DE M DIETRICH AU 1 ER ETAGE
LOCALISATION DE LA FUITE SUR TUYAU GALVA DN 33/42, LE TUYAU EST TRES
VETUSTE
REPARATION PROVISOIRE AVEC LA MISE EN PLACE DE 2 RACCORDS SUR LE TUYAU
GALVA.
UN DEVIS DE REPARATION DEFINITIF VOUS SERA TRANSMIS.

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 06/01/26 à 09H28 Mme C LACAS

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge	1	26,77		26,77
3,75	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 31/12/2025	1	79,59		298,46
	TOTAL H.T.				325,23
	T.V.A. a 10,00%				32,52
	TOTAL T.T.C.En EURO				357,75

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUTES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 6010012

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

OULLINS, le 30 décembre 2025

DEMANDE D'INTERVENTION URGENT

SOLYDEC
3 Rue Maurice Audibert
69800
ST PRIEST
Tel : 04.72.78.88.78 - 0472788878

Référence : **7155974 / LACAS Catherine**

Origine : **Copropriétaire**

Copropriétaire : **M. ou Mme BINET MAUGMARTEN Martial - 06 60 26 00 81 - 0660260081**

Objet : **0594 SOLYDEC Recherche de fuite et réparation réseau ECS**

Lieu de l'intervention :

Immeuble

[0594] LE GENEVE
86/ 88 RUE FRANCISQUE JOMARD
69600 OULLINS

Exposé de notre demande en copropriété:

86 Jomard

Intervention prévue le 31/12

Merci de prendre RDV avec M. DIETRICH au 06 18 99 02 26 pour faire une recherche de fuite destructrice sur colonne ECS entre deux appartements.

Accès par l'appartement DIETRICH car fuite à mi hauteur du mur des toilettes

Ensuite, faire la réparation de la fuite et remettre en service l'ECS ou prévenir la SLET au 04 78 00 96 07 pour qu'ils le fassent.

Merci de m'accuser réception et de me donner votre heure d'intervention sur le mail: c.lacas@clesev.fr

Vous remerciant vivement pour votre disponibilité .

Bien cordialement

Nous vous remercions de prendre note de notre demande ci-après et de nous tenir informés de la suite donnée.

Merci de répondre via ce lien pour tout envoi de documents (devis, factures, photos, autres documents) ou éventuels messages concernant le dossier en cours.