

N/REF : 13/01/2026 10H38 C:000216 I:23670

V/Email reçu le Mardi 13/01/2026 a 10H38

SDC 'Le parc du chateau'
C/O REGIE MOLIERE
55 RUE MOLIERE
69006 LYON

IMMEUBLE : LE PARC DU CHATEAU
6/8 BIS CH.DES CEDRES BLEUS
69380 LES CHERES

Saint Priest, le 19 Janvier 2026

ADRESSE : LE PARC DU CHATEAU - CONTACT M. DEBOST TEL 0607985397 TECHNICIEN SLET
M. PARADOL 0674525068 GESTIONNAIRE REGIE
STEPHANE 0688314891 TECHNICIEN SLET

Motif de la demande : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE EN URGENCE SUR LE RESEAU DE CHAUFFAGE

CAR FUITE DE 600L/JOUR

Donneur d'ordre : M. L. PARADOL

LE 15/01/2026
IDENTIFICATION DU RESEAU, FUITE DE 0,8L/MIN SUR 2,8 BARS.
SONDAGE RAS SUR DEPART ETRE LES DEUX BATIMENTS, ET SONDAGE LEGER SUR RETOUR CHAUFFAGE
CORRELATION ACOUSTIQUE SUR 82M ACIER 90MM, LEGER INDICATEUR ENTRE 0,1 ET 1,3M DERRIERE LE MUR CHAUFFERIE.
PAS SUFFISAMMENT SIGNIFICATIF POUR LANCER DES TRAVAUX AVEC CERTITUDE.
AFIN DE DETERMINER L'ORIGINE DE LA FUITE NOUS VOUS PROPOSONS DE FAIRE UNE RECHERCHE DE FUITE PAR GAZ TRACEUR.

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 16/01/26 a 09H54 M. L. PARADOL

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	27,57	27,57
1,00	RFE Par Corrélation Acoust. Le 15/01/2026	1	912,83	912,83
TOTAL H.T.				940,40
T.V.A. a 10,00%				94,04
TOTAL T.T.C.En EURO				1034,44

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 6010070

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Service Syndic - Régie Molière <servicesyndic@regiemoliere.fr>
Envoyé: mardi 13 janvier 2026 10:38
À: solydec.secretariat@orange.fr; Contact SOLYDEC
Cc: franck@slet.fr
Objet: SOLYDEC - DDE RDF URGENTE / LE PARC DU CHATEAU

COPROPRIETE : LE PARC DU CHATEAU 6BIS 8 BIS CHEMIN DES CEDRES BLEUS LES CHERES

Merci de bien vouloir faire une recherche de fuite en urgence car sur le réseau de chauffage, l'entreprise SLET qui exploite, nous fait part d'une fuite de 600l/jour.

Ils soupçonnent une fuite sur le caniveau extérieur.

Merci de prendre contact avec M. DEBOST de SLET au 06.07.98.53.97 (que nous mettons en copie de cette demande) et nous faire un retour sur l'origine de la fuite.

Vous en remerciant par avance,

Cordialement.

P/O Laurent PARADOL
Anne-Laurence THOUVENIN

