

N/REF : 30/01/2026 13H05 C:000348 I:00113

V/Email reçu le Vendredi 30/01/2026 à 13H05

CHARCAX
Mc Donald's
44 RUE DU COMMANDANT CHARCOT
69005 LYON

V/REF.IMM. SD0906

IMMEUBLE : MC DONALD'S 5EME
44 RUE DU COMMANDANT CHARCOT
69005 LYON

Saint Priest, le 24 Février 2026

ADRESSE : MC DO : TEL 04 78 40 98 96
Motif de la demande : 2 RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme O GESNOT

NATURE DE L'INTERVENTION :

=====

LE 02/02/2026
RECHERCHE DE L'ORIGINE DES INFILTRATIONS
DANS LA SALLE DE PAUSE ET WC MITOYEN
LE BIDON RECUPERATEUR DE BOISSON SITUE DANS L'ARMOIRE ETAIT PLEIN ET
DEBORDAIT, ENTRAINANT UNE HUMIDITE AU NIVEAU DU MEUBLE.
VIDAGE DU BIDON ET NETTOYAGE DE LA ZONE

POUR LES INFILTRATIONS DANS LE LOCAL HOTESSE
LA FUITE PROVIENT DE LA TRAVERSEE DE LA VMC, LES ECOULEMENTS
APPARAISSENT EN PERIODE DE PLUIE.
IL S'AGIT D'UN DEFAUT D'ETANCHEITE
PREVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AVEC 2 TECHNICIENS CAR EN HAUTEUR.

LE 19/02/2026
LA REPARATION A ETE EFFECTUEE PAR VOS SOINS
CLOTURE DU DOSSIER

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 23/02/26 à 18H20 0906@net.mcdonalds.fr
MP LCOMPTER Email envoyé le 23/02/26 à 18H20 Mme . FUSTUNONI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge	1	27,57	27,57
2,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 02/02/2026	1	81,97	204,92

TOTAL H.T.	232,49
T.V.A. a 20,00%	46,49
TOTAL T.T.C.En EURO	278,98

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Restaurant McDonald's LYON CHARCOT <0906@net.mcdonalds.fr>
Envoyé: vendredi 30 janvier 2026 13:05
À: Contact SOLYDEC
Objet: Rép. : Meilleurs voeux de Solydec

Bonjour,

Serait-il possible d'effectuer 2 recherches de fuite dans notre restaurant (salle de pause et plafond local hotesse) ?

D'avance merci,

Bien cordialement,

Ophélie Gesnot

Directrice société CHARCAX
E-mail ogesnot@mariancelyon.fr
Téléphone 04.78.40.98.96.

>>> Contact SOLYDEC <contact@solydec-maintenance.fr> 29/01/26 18:06 >>>

Madame, Monsieur,

Avant qu'il ne soit trop tard, **l'ensemble des équipes de Solydec Maintenance** vous adresse ses meilleurs vœux de santé, de réussite et de sérénité.

Nous tenions surtout à remercier nos clients pour leur confiance renouvelée chaque année. Derrière chaque intervention, il y a des **femmes et des hommes engagés** :

Nos **techniciens de terrain**, nos **chargés de planification** et notre **équipe de direction**, qui œuvrent chaque jour pour vous garantir un service réactif, fiable et de qualité.

Nos équipes interviennent pour :

- Le **curage et l'assainissement** (entretien préventif et interventions d'urgences)
- La **plomberie** : recherches de fuites, dépannages et travaux de rénovation
- Les **recherches de fuites** enterrées, avec réparations assurées par nos équipes **VRD**
- Les **travaux de réhabilitation** de réseaux d'évacuation, d'alimentation et de chauffage

Grâce à la coordination entre nos équipes de planification et nos techniciens, nous assurons des interventions rapides et adaptées à vos besoins, en maintenance comme en situation d'urgence.

Pour toute demande d'étude de projet d'envergure, de devis ou d'intervention, nos équipes sont à votre écoute :

 04 72 78 88 78

 contact@solydec-maintenance.fr

 www.solydec-maintenance.fr

Nous serons ravis de vous accompagner tout au long de cette nouvelle année.

Bien cordialement,

L'équipe Solydec Maintenance