

N/REF : 2/03/2026 9H36 C:001370 I:23280
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Lundi 02/03/2026 à 9H36

SDC 'Le tolstoi'
C/O AGENCE CENTRALE
37 AVENUE CAMILLE ROUSSET
69500 BRON

IMMEUBLE : TOLSTOI
114 RUE DU 1ER MARS 1943
69100 VILLEURBANNE

Saint Priest, le 03 Mars 2026

ADRESSE : ALLEE 114 - CONTACT MME GIPPET - TEL 0663345744 4EME ETAGE
M. GENILLON 0614564833 5EME ETAGE

Motif de la demande : INTERVENIR POUR GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU PLAFOND DE MME GIPPET
Donneur d'ordre : Mme C. JACQUET

NATURE DE L'INTERVENTION :

=====

LE 02/03/2026
SUITE AU CONSTAT D'UN GOUTTE-A-GOUTTE CHEZ MADAME GIPPET AU 4 EME ETAGE
UNE VERIFICATION A ETE EFFECTUEE AU DOMICILE DE MONSIEUR GENILLON AU
5 EME ETAGE.
APRES CONTROLE VISUEL DES ALIMENTATIONS DU LOGEMENT,
LA FUITE A ETE LOCALISEE SUR UN JOINT 20/27 SITUE SUR LA NOURRICE
NOURRICE D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE.
LE PROPRIETAIRE A INDIQUE QU'IL FERA APPEL A SON PLOMBIER POUR EFFECTUER
LA REPARATION.

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 02/03/26 à 21H14 Mme C. JACQUET

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	27,57	27,57
2,50	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 02/03/2026	1	81,97	204,92
	TOTAL H.T.			232,49
	T.V.A. a 10,00%			23,24
	TOTAL T.T.C.En EURO			255,73

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 6030016

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Coralie JACQUET <c.jacquet@agencecentrale.eu>
Envoyé: lundi 2 mars 2026 09:36
À: Contact SOLYDEC
Cc: Yanis BOUAOUN; sonya ROBERT
Objet: URGENT - TOLSTOI E/F - Allée 114 rue du 1er Mars 1943 69100 Villeurbanne - Recherche de fuite - LOGEMENT GENILLON

Bonjour,

Pouvez-vous procéder à une recherche de fuite à partir du logement de Mme GIPPET (4^e étage – 06.63.34.57.44) dans la copropriété référencée ci-dessus ?

En effet, depuis la nuit de samedi à dimanche, il y a un goutte-à-goutte constant au niveau du plafond, et cela se propage désormais dans différentes pièces.

L'occupant du logement situé au-dessus est M. GENILLON, joignable au 06.14.56.48.33.

Cordialement,

Coralie JACQUET
Assistante copropriété



AGENCE CENTRALE
IMMOBILIER & SYNDIC

    
Cliquez ici pour voir les avis clients

 37 avenue Camille Rousset, 69500 Bron
 04.72.45.92.96
 <https://www.agencecentrale.eu/>




Dans le cadre de nos activités, nous traitons les données à caractère personnel de nos clients, prospects, salariés, dans le respect des règles posées par le Règlement général sur les données personnelles (RGPD) et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez accéder aux informations relatives aux traitements de vos données personnelles ainsi qu'à vos droits en consultant notre politique de traitements des données personnelles sur la page suivante : https://www.declarations-juridiques.fr/processing-policy/agence-centrale_777345323.

AGENCE CENTRALE
c'est avant tout
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ • LOCATION
GESTION LOCATIVE • TRANSACTION

