

N/REF : 27/03/2026 10H33 C:000027 I:00025
V/REF : 030116726032701
V/Email reçu le Vendredi 27/03/2026 à 10H33

SDC 'Les Clochettes'
C/O AGENCE CENTRALE
9 RUE LOUIS SAULNIERE (SAS)
BP 28
69881 MEYZIEU CEDEX

IMMEUBLE : LES CLOCHETTES
1/7 ALLEE CREST-7 RUE VALENCE
2/18 ALLEE NYONS-4/6 ROCHETTE
69190 ST FONTS

Saint Priest, le 23 Avril 2026

ADRESSE : ALLEE 6 (NYONS) - CONTACT M. MARQUES 0682186358 (GARDIEN)
Motif de la demande : INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE DE LA COLONNE DE L'ALLEE 6 + FAIRE PASSAGE CAMERA AVEC ENREGISTREMENT
Donneur d'ordre : Mme S. BELATTAR

NATURE DE L'INTERVENTION :

LE 27/03/2026 A 11H30 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 TECHNICIENS
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DE LA COLONNE AVEC INSPECTION TELEVISEE
REPERAGE D'UN MORCEAU DE METAL ET DE TARTRE DANS LA COLONNE
CONTROLE ECOULEMENT : RETABLI

NOUS PRECONISONS UN CURAGE HAUTE PRESSION DE LA COLONNE ET/OU
REMPLACEMENT DE COLONNE

COMMENTAIRES

: ZD LCOMPTER Email envoyé le 14/04/26 à 15H38 Mme AVERSO
MP LCOMPTER EMAIL en CC le 14/04/26 à 15H06 s.belattar@agencecentrale.e
MP LCOMPTER Email envoyé le 14/04/26 à 15H06 Mme D. BOSSEAU
DEVIS A L'ETUDE POUR CURAGE HP ET/OU REMPLACEMENT DE LA COLONNE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	27,57	27,57
2,50	H(s)Equipe Camion 4x4/Dépl.Le 27/03/2026	1	185,24	463,10



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 6040023

TOTAL H.T.	490,67
T.V.A. a 10,00%	49,06
TOTAL T.T.C.En EURO	539,73

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Réf. Intervention : 030116726032701

Origine : Intervention urgente – Copropriété LES CLOCHETTES

Date de la demande : 27/03/26

Assistante :

Sonia BELATTAR

SOCIETE SOLYDEC

Mail : contact@solydec-maintenance.fr

Tél. : 0472788878

Meyzieu, le 27 Mars 2026

DEMANDE D'INTERVENTION

Date limite de réalisation : **30/03/26**

COPROPRIETE :

0301167 - CLOCHETTES

NYONS-CREST-VALENCE ROCHETTE - - 69190 SAINT-FONS

CODE ACCES :

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir intervenir dans l'immeuble cité ci-dessus.

INSTRUCTIONS :

Bonjour,

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour,

Je vous remercie d'intervenir en urgence aujourd'hui au sein de la copropriété LES CLOCHETTES, située au 6 allée Nyons.

Comme indiqué, votre service d'astreinte est déjà intervenu le 19/03/2026. Toutefois, la colonne est à nouveau obstruée. Nous vous remercions de bien vouloir prévoir une inspection par caméra afin de mener une investigation plus approfondie.

Nous vous remercions également de contacter impérativement le gardien, M. MARQUES, avant votre intervention.

Bonne journée,

Cordialement,

⇒

⇒ M. ou Mme MARQUES Caetano Victor 0682186358 (portable)

⇒

Nous vous remercions de votre diligence.

Sincères salutations.

