

N/REF : 16/01/2026 10H01 C:000001 I:01945
V/REF : mail
V/Email reçu le Vendredi 16/01/2026 à 10H01

SERVIMO

**101 AVENUE PAUL MARCELLIN
69120 VAULX EN VELIN**

IMMEUBLE : 109 GERLAND
109 RUE DE GERLAND
69007 LYON

Saint Priest, le 06 Mai 2026

ADRESSE : ALLEE 109 -

Motif de la demande : INTERVENIR POUR OUVERTURE ENROBE SUITE PRESENCE D'EAU SURGISSANT AU NIVEAU DE LA DECOUPE D'ENROBE

Donneur d'ordre : M. ERIC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux VRD

LE 09/02/2026
DEMANDE DE DICT
DECOUPE D'ENROBE ET OUVERTURE DE TRANCHEE
MISE A JOUR DE LA FUITE POUR REPARATION - FUITE REPAREE PAR SERVIMO
SECURISATION DU CHANTIER AVEC LA MISE EN PLACE DE BARRIERE DE SECURITE

LE 11/03/2026
PREPARATION DU SOL POUR L'ENROBE

LE 18/03/2026
MISE EN PLACE D'UNE TONNE D'ENROBE

COMMENTAIRES : MP Email en CC le 04/05/26 à 16H52 facturation@servimo.fr
MP Email envoyé le 04/05/26 à 16H52
MP AB EMAIL en CC le 19/03/26 à 21H26 facturation@servimo.fr
MP AB Email envoyé le 19/03/26 à 21H26 M. ERIC
MP LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/05/26 A 16:50

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1		Pour mémoire
1,00	Jr Eq.VRD Engins Chantier Le 09/02/2026	1	1201,08	1201,08
7,00	H(s) Technicien VRD/Déplac.Le 11/02/2026	8	82,76	579,32
5,00	H(s) équipe VRD/Déplac.Le 16/03/2026	9	165,54	827,70
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Location brise béton	8	170,55	170,55
1,00	Location Plaque vibrante	9	56,28	56,28
1,00	Tonne d'enrobé noir 0.6 (a chaud) RSE	9	198,03	198,03
TOTAL H.T.				3032,96
T.V.A. a 20,00%				606,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>3639,55</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

De: "Sandro ZAMBERNARDI" <szambernardi@grandlyon.com>

À: "servimo" <servimo@servimo.fr>

Envoyé: Vendredi 16 Janvier 2026 09:59:52

Objet: LYON 7 - 109 rue de Gerland - fuite d'eau sous porche immeuble Métropole

Bonjour,

Merci de prévoir une intervention à l'adresse en objet.

De l'eau sort depuis fin décembre sous le passage extérieur (très peu au début). Le débit a tendance à augmenter depuis janvier et est devenu important. Commencer par faire un diagnostic en ouvrant le tampon.

Pour mémoire vous aviez fait une intervention en 2023 pour une fuite à peu près identique à ce même endroit (rapport en PJ).

Le problème avait été réglé.

L'eau sort actuellement au niveau de la découpe du goudron de la précédente intervention (voir photo ci-joint).

Le contact sur place est M. Marcon [0664296850](tel:0664296850).

Merci de me tenir informé (date du rdv et diagnostic).

Cordialement

Sandro Zambernardi

Technicien maintenance

Délégation Ressources Humaines & Moyens Généraux

Direction Patrimoine & Maintenance

Service Patrimoine Immobilier

+33 (0)4 78 63 44 92

szambernardi@grandlyon.com

[cid:image001.png@01D8C868.252EAEC0](#)

Métropole de Lyon

20, rue du Lac

CS 33569

69505 Lyon cedex 03

grandlyon.com

[cid:image002.gif@01D8C868.252EAEC0](#) [cid:image003.gif@01D8C868.252EAEC0](#) [cid:image004.png@01D8C868.252EAEC0](#) [cid:image005.gif@01D8C868.252EAEC0](#) [cid:image006.png@01D8C868.252EAEC0](#)