

N/REF : 29/05/2026 14H49 C:001415 I:01311
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Vendredi 29/05/2026 a 14H49

SDC'Lucien Pitance'
C/O SACVL
36 QUAI FULCHIRON
BP 5001
69005 LYON

IMMEUBLE : LUCIEN PITANCE
70 RUE DE CHAMPVERT
69005 LYON

Saint Priest, le 08 Juin 2026

ADRESSE : ALLEE 70 CHAMPVERT - CONTACT SUR PLACE - SACVL MR ISSOULI 0672915319.
Motif de la demande : POUR INTERVENIR POUR UNE FUITE AU 70 RUE DE CHAMPVERT DANS LES GARAGES
ACCES LIBRE.
POUR ACCES ME CONTACTER.
Donneur d'ordre : M. M.S ISSOULI

INTERVENTION DU 04/06/2026
RECHERCHE DE FUITE :
VERIFICATION DES DIFFERENTS RESEAUX D'EAUX.
LA FUITE PROVIENT DU RESEAU INCENDIE ENTERRE AU DEUXIEME SOUS-SOL.
UN DEVIS DE RECHERCHE DE FUITE AVEC GAZ TRACEUR VA VOUS ETES TRANSMIS.

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER Email envoyé le 05/06/26 a 17H05 M. M.S ISSOULI

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	27,57	27,57
4,25	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 04/06/2026	1	81,97	348,37
TOTAL H.T.				375,94
T.V.A. a 10,00%				37,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>413,53</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

FACTURE N° 6060009

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Mustapha ISSOULI <m.issouli@sacvl.fr>
Envoyé: vendredi 29 mai 2026 14:49
À: Contact SOLYDEC; Carine RODRIGUES-CRISTA
Objet: Re: SOLYDEC
Pièces jointes: 1000005133.jpg

Re

Suite à notre conversation téléphonique , voici en pièce jointe la photo de la fuite dans les garages au 70 rue de Champvert .

Merci d'intervenir au plus.

Pour accès me Contacter au 0672915319.

Cordialement
Mr ISSOULI

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)



SACVL
LA VILLE ÉQUILIBRÉE

Mustapha ISSOULI
Direction proximité et tranquillité
Gardien de sites

Mobile : 06 72 91 53 19
eMail : m.issouli@sacvl.fr

36, quai Fulchiron - 69005 LYON

Ce message peut contenir des informations confidentielles dont la divulgation est à ce titre rigoureusement interdite en l'absence d'autorisation explicite à l'extérieur. Dans l'hypothèse où vous auriez reçu par erreur ce message, merci de le renvoyer à l'émetteur et de détruire toute copie.



Pensez environnement,
n'imprimez ce mail que
si nécessaire.

From: Contact SOLYDEC <contact@solydec-maintenance.fr>
Sent: Friday, May 29, 2026 2:40:58 PM
To: m.issouli@sacvl.fr <m.issouli@sacvl.fr>
Subject: SOLYDEC

Bonjour,

Suite à notre échange téléphonique j'attends votre demande d'intervention.

Restant à votre disposition.

Bonne journée

Cordialement,