

FACTURE N° 6070030

N/REF : 9/07/2026 9H19 C:001206 I:23482
V/REF : 7857543
V/Email reçu le Jeudi 09/07/2026 à 9H19

SDC 'Le consulat'
C/O LYON REGIE
34 COURS LAFAYETTE
69003 LYON

IMMEUBLE : LE CONSULAT
50 RUE PIERRE BRUNIER
69300 CALUIRE ET CUIRE

Saint Priest, le 16 Juillet 2026

ADRESSE : ALLEE 50 - CLÉ DISPONIBLE CHEZ MADAME LAMOTTE 06 88 76 51 46 (10E ÉTAGE).

Motif de la demande : POUVEZ-VOUS EFFECTUER UNE RECHERCHE DE FUITE SUR LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE AU R+3 (SUSPICION DE FUITE POUR LE LOGEMENT DUFOR)

Donneur d'ordre : Mme C.L CRASTRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

INTERVENTION DU 09/07/2026 :

POSE D UN MANOMETRE SUR LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE DE L APPARTEMENT
LA PRESSION EST MONTÉ A 4 BARS ET EST RETOMBÉ ASSEZ RAPIDEMENT JUSQU'A 0
CE QUI INDIQUE BIEN QU'IL Y A UNE FUITE.

DEVIS DE MISE EN APPARENT SERA TRANSMIS

COMMENTAIRES : IA LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/07/26 A 08H46 MME C.L CRASTRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge	1	27,57		27,57
2,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Lu-Ve 7h-17h	1	81,97		163,94
TOTAL H.T.					191,51
T.V.A. a 10,00%					19,15
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>210,66</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LYON, le 09 juillet 2026

DEMANDE D'INTERVENTION

SOLYDEC
3 RUE MAURICE AUDIBERT
69800
ST PRIEST
Tel : 04.72.78.88.78 - 0472788878

Référence : **7857543 / CRASTRES Laurie**

Objet : **0293 - RDF RESEAU DE CHAUFFAGE R+3 (Log DUFOUR)**

Lieu de l'intervention :

Immeuble

[0293] LE CONSULAT
50 RUE PIERRE BRUNIER
69300 CALUIRE

Bonjour,

Nous vous prions de bien vouloir trouver notre demande ci-dessous :

Pouvez-vous effectuer une recherche de fuite sur le réseau de chauffage au R+3 (suspicion de fuite pour le logement DUFOUR)

Clé disponible chez Madame LAMOTTE 06 88 76 51 46 (10e étage)

Bien cordialement,

Laurie CRASTRES
p/o David HOSTETTLER

LYON REGIE - 34 COURS LAFAYETTE 69003 LYON

Ligne directe: 04.72.12.23.22
lcrastres@lyonregie.com