

N/REF : 22/07/2026 16H53 C:000076 I:23744

ACTD

V/Email reçu le Mercredi 22/07/2026 à 16H53

**12 RUE DE L'INDUSTRIE
69200 VENISSIEUX**

IMMEUBLE : 76 INDUSTRIE
76 RUE DE L'INDUSTRIE
69140 RILLIEUX LA PAPE

Saint Priest, le 31 Juillet 2026

ADRESSE : ALLEE 76 INDUSTRIE - MR CHRISTIN 0618660043.

Motif de la demande : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE SUR LE RESEAU EFS.

Donneur d'ordre : M. GUERRY

SUITE A LA RECHERCHE DE FUITE DU 29/07/2026
LORS DE L'INTERVENTION, IL A ÉTÉ CONSTATÉ QUE LE COMPTEUR EFS SITUÉ DANS
LE REGARD EXTÉRIEUR ENREGISTRAIT UN DÉBIT PERMANENT D'ENVIRON 1 L/MIN,
MALGRÉ L'ABSENCE DE CONSOMMATION DANS LE BÂTIMENT.
L'INSPECTION DES INSTALLATIONS A PERMIS D'IDENTIFIER UNE NOURRICE
GÉNÉRALE EFS SITUÉE DANS LE LOCAL DE STOCKAGE DU MATÉRIEL. CETTE
NOURRICE ALIMENTE 4 DÉPARTS (2 POUR LE R+1 ET 2 POUR LE RDC).
L'ISOLEMENT SUCCESSIF DE CHAQUE DÉPART A PERMIS DE LOCALISER L'ORIGINE
DE LA FUITE. CELLE-CI PROVIENT D'UNE SOUPAPE SANITAIRE SITUÉE DANS LES
VESTIAIRES/DOUCHES AU NIVEAU -1.

COMMENTAIRES : IA LCOMPTER Email envoyé le 31/07/26 à 10H52 M. GUERRY

Suite a donner : OUI. Le 29/07/2026 à 17:18

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	27,57	27,57
1,00	Recherche de fuite	2	163,94	163,94

TOTAL H.T.	191,51
T.V.A. a 20,00%	38,30
TOTAL T.T.C.En EURO	229,81

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN