

N/REF : 22/03/2024 7H38 C:001305 I:23161
V/REF : CHA-00-TE-22-15202
V/Email reçu le Vendredi 22/03/2024 à 7H38

FNDSA

**03 RUE PERE CHEVRIER
69007 LYON**

IMMEUBLE : CHARDONNIERE
65 GRANDE RUE
69340 FRANCHEVILLE

Saint Priest, le 05 Avril 2024

ADRESSE : ALLEE N 65 (RUE) FARGE EMMANUEL 06 04594141
Motif de la demande : RECHERCHE DE FUITES : PRÉSENCE D'UNE GROSSE BAISSSE DE LA PRESSION DANS LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE INDIQUE LA PRESENCE D'UNE FUITE
Donneur d'ordre : Mme N. SETITER

NATURE DE L'INTERVENTION :

=====

LE 03/04/2024 :
RECHERCHE DE FUITE SUR RESEAU CHAUFFAGE PAR CORRELATION ACOUSTIQUE ET GAZ TRACEUR.

POUR LA CORRELATION ACOUSTIQUE EN SONDAGE :
NOUS AVONS ATTEINT UN PIQUE EN RATIO DE 27 ET EN SONDAGE UN RATIO DE 9 A PEU PRES A 6.5 METRES DU CAPTEUR BLEU

RECHERCHE DE FUITE PAR GAZ TRACEUR :
NOUS AVONS DETECTE DU GAZ DANS LA DOUCHE A 2 METRES PAR RAPPORT A LA CORRELATION ACOUSTIQUE
PREVOIR UN DEVIS POUR UN RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE ENTRE LA BUANDERIE ET LA DOUCHE

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 04/04/24 à 16H02 Mme N. SETITER
CB AB Email envoyé le 04/04/24 à 16H00 Mme N. SETITER

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,05	26,05
8,00	H(s) Equip.Plombier/Déplac.Le 03/04/2024	1	154,84	1238,72
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	2	2,99	2,99
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Bouteille(s) de gaz RH4 Solydec	2	225,95	225,95
0,30	Mise en oeuvre matériel gaz/correlation	4	396,64	118,99



La gestion complète de
tous vos circuits d'eau

- RECHERCHE DE FUITES
- RÉPARATION DE CANALISATIONS
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
- TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET MISE EN CONFORMITÉ DÉBOUCHAGE, POMPAGE ET ENTRETIEN DE RÉSEAUX
- RÉNOVATION D'INSTALLATIONS PLOMBERIES SANITAIRES

FACTURE N° 4040012

TOTAL H.T.	1612,70
T.V.A. a 10,00%	161,27
TOTAL T.T.C.En EURO	1773,97

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

BON DE COMMANDE

N° COMMANDE: CHA-00-TE-22-15202

Commandé par:

Service Maintenance Patrimoine Travaux

A la demande de:

FARGE Emmanuel

SOLYDEC MAINTENANCE ET URGENCES
Réseaux Eau Assainissement

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Adresse de l'installation

CHARDONNIERE
65 Grande rue
69340 Francheville

Sanitaires RdC

Joindre impérativement ce bon de commande
à votre facture (sous peine de retour).
Si travaux d'un montant supérieur à 500€, nous
faire parvenir un devis avant réalisation des
travaux.

Contact

FARGE Emmanuel

Tél: 04 78 59 09 86

Port: 06 04 59 41 41

Mail: emmanuel.farge@fndsa.org

N° Devis Externe:

Commentaire:

Recherche de fuites : présence d'une grosse baisse de la pression dans le réseau de chauffage indique la présence d'une fuite. Pas de trace d'eau apparente en aérien, il est possible que la fuite se situe dans la partie SOUTERRAINE du réseau.

Montant commandé TTC

0,00 €

Adresse de Facturation

FNDSA
03 Rue Père CHEVRIER
69007 - Lyon

Marion VEZIAN-ROLLAND

Directrice

LE FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

ADRESSEUR / HERBERGER / ACCOMPAGNER / FAVORISER
3 RUE PÈRE CHEVRIER 69351 LYON CEDEX 03
Tél: +33 (0)4 72 76 73 53 / Fax: +33 (0)4 72 76 73 53
SITE INTERNET: www.lesansabri.org
ASSOCIATION LOI 1901 RECON - 2014 01 00011

Règlement: Virement 30 jours fin de mois

Facture à adresser en deux exemplaires au F.N.D.S.A avec les références de la commande