



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4040174

N/REF : 8/03/2024 17H42 C:001217 I:02516

V/Appel du Vendredi 08/03/2024 a 17H42

IMMEUBLE : HOTEL BELLE MEUNIERE
21 AVENUE DURANTE
06000 NICE

ACRO SOLUTION

65 ROUTE DE CANTA GALET
06200 NICE

Saint-Jeannet, le 15 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 21 DURANTE - HOTEL - CONTACT MME ARNAUD - 06 34671199

MOTIF : EVACUATIONS BOUCHEES

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

LE 08/03/2024 A 18H45 :

ARRIVEE SUR PLACE

TENTATIVE D'UN DEBOUCHAGE ELECTROMECHANIQUE - NEGATIF (POINT D'ACCROCHE)

LE RESEAU SE JETTE DANS LA COUR

VERIFICATION DES REGARDS COLLECTEUR HORIZONTAL - RAS

LE 12/03/2024 A 13H00

TENTATIVE DE DÉGORGEMENT APRES DÉMONTAGE DU TOILETTE 1ER ETAGE, AU FURET ÉLECTROMÉCANIQUE TYPE K50 ET K60 (POUR TRAITER LA PARTIE HORIZONTALE ENTRE LES TOILETTES ET LA COLONNE) K50 :PAS DE RÉSULTAT. K60: IMPOSSIBLE A UTILISER CAR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE SAUTE AU DÉMARRAGE DE LA MACHINE (MACHINE NEUVE AVEC SÉCURITÉ VÉRIFIÉE) CONTRÔLE COLONNE A LA CAMÉRA RAS. BOUCHON NON TRAITÉ CE JOUR. REMONTAGE DU TOILETTE AVEC CHANGEMENT DU JOINT DE ROBINET. NOUS PRÉCONISONS UN CHANGEMENT DE LA CANALISATION HORIZONTALE ENTRE LE TOILETTE ET LA COLONNE PAR LE PLOMBIER . NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
2,25	H.Pers.Débouchage Electro.K50 le 08/03	1		Pour mémoire
2,25	Sup.50%-H.Débouch.Electr.K50 Sam.6h-21h	1		Pour mémoire
2,50	H.Véhi.HP/Minicureur 1 Opér.le 12/03	2	122,62	306,55



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4040174

TOTAL H.T.	306,55
T.V.A. a 20,00%	61,31
TOTAL T.T.C.En EURO	367,86

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN