



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4070103

N/REF : 21/06/2024 16H31 C:000748 I:03170

V/Email reçu le Vendredi 21/06/2024 a 16H31

Cabinet S.T. & Associées

61, Bld Victor-Hugo  
06000 NICE

IMMEUBLE : VILLA LEOPOLD  
13 Boulevard de Magnan  
06200 NICE

Saint-Jeannet, le 17 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MONSIEUR GALA 06 50 26 65 45 - 3EME ÉTAGE

MOTIF : POURSUIVRE INSPECTION TÉLÉVISÉE - SUSPICION DE FUITE COLONNE WC CHEZ  
MME MASSIERA - FAIRE PASSAGE CAMÉRA A PARTIR DU 3EME ÉTAGE.HUMIDITÉ MUR  
100%.

Donneur d'ordre : \_ Cabinet ST\_

LE 26/06/2024 A 13H15  
PASSAGE CAMÉRA AU 3EME ÉTAGE RAS. LA PARTIE PRIVATIVE EST D'ENVIRON 30CM  
RAS JUSQU'A LA COLONNE. UTILISATION DE LA CHASSE D'EAU POUR TEST : PAS  
D'EAU A L'EXTÉRIEUR DE LA COLONNE JUSQU'A LA PARTIE ENCASTRÉE (SOL DU  
2ND ETAGE AVEC DEVOIEMENT). LA COLONNE EU EST VISIBLE ENTRE LE PLAFOND  
DU REZ-DE-CHAUSSEE ET LE DEUXIEME ÉTAGE.  
NOUS AVONS DE L'EAU VISIBLE A L'EXTÉRIEUR DE LA COLONNE.  
APRES AVOIR EFFECTUÉ LE TEST DE LA CHASSE D'EAU UNE PETITE QUANTITÉ  
D'EAU A COULÉ EN PIED DE CHUTE DANS LE COULOIR DES CAVES. APRES  
RECHERCHE ET INSPECTION DE LA COLONNE, RIEN DE VISIBLE (COLONNE  
ANCIENNE A CET ENDROIT ET QUELQUES PLAQUES DE CALCAIRE) SUR LA HAUTEUR  
SITUÉE ENTRE LE PLAFOND DU RDC ET LE DÉVOIEMENT (AU NIVEAU DU PIQUAGE  
DU 2ND). NOUS AVONS UNE COLONNE CERTAINEMENT FISSURÉE. IMPOSSIBLE EN  
L'ÉTAT DE DIRE EXACTEMENT OU. (3M DE COLONNE SUSPECTÉE, ENCASTRÉE DANS  
UN VOILE BÉTON). LA FUITE SERAIT SUR UN TRONÇON DROIT D'ENVIRON 3M  
ENCASTRÉ.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 26/06/24 a 15H37 \_ Cabinet ST\_

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif | N°BT  | P.U. HT |        |
|----------|-----------------------------------|-------|---------|--------|
| 1,00     | Ffait 2h00 Insp.Télev./Déplac.    | 26/06 | 1       | 265,05 |
|          |                                   |       |         | 265,05 |



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

**FACTURE N° 4070103**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL H.T. ....                 | 265,05        |
| T.V.A. a 10,00% .....           | 26,50         |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> | <b>291,55</b> |

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN