



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4100196

N/REF : 14/10/2024 9H24 C:000218 I:00762
V/REF : OSTW 127927
V/Email reçu le Lundi 14/10/2024 a 9H24

SDC "LE ST CHARLES"
C/O Cbt Delaunay
2 RUE VALPERGA
06000 NICE

IMMEUBLE : LE SAINT CHARLES
23 AVENUE MENDIGUREN
06000 NICE

Saint-Jeannet, le 15 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT B - M. VICERIAT : 06.43.16.86.11

MOTIF : ODEUR PERSISTANTES DANS LES WC DE M. VICERIAT.
CURAGE COLONNE FAIT LE 30/09, COLONNE RAS.

LE 30/09/2024 A 09H15

SUITE MO DANS LES WC DE M. VICERIAT 1ER ÉTAGE BAT B : ASPIRATION DE
L'ÉVENT, EXTRACTION DE BEAUCOUP DE ROUILLE. CONTRÔLE DE LA COLONNE, PAS
D'ANOMALIE VISIBLE.

Donneur d'ordre : Mme A FERJANI

LE 15/10/2024 A 8H00

SUITE INTERVENTION : INSPECTION VIDÉO DE LA COLONNE VERTICALE A PARTIR
DU TOIT :

MANCHETTE PVC SUR COLONNE EN FONTE AU 4EME ÉTAGE.

TEST A PARTIR DU 3EME ETAGE, SUSPICION QUE LE DÉFAUT PROVIENT D'UN
MAUVAIS RACCORDEMENT SUR L'ÉVACUATION A L'ARRIERE DU WC DE M.VICERIAT
1ER ETAGE/BAT B.

VU AVEC LE CLIENT POUR FAIRE REVENIR L'ENTREPRENEUR QUI A EFFECTUE LA
RENOVATION DE L'APPARTEMENT.
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : ID LCOMPTER Email envoyé le 15/10/24 a 15H31 Mme A FERJANI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	H.Véhi.HP/Minicureur 2 Opér.	1	156,61	391,52



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4100196

TOTAL H.T.	391,52
T.V.A. a 20,00%	78,30
TOTAL T.T.C.En EURO	469,82

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN