



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4110058

N/REF : 10/11/2024 17H03 C:001185 I:03545
V/REF : CIT-20241110-0008
V/Appel du Dimanche 10/11/2024 a 17H03

CITYA Saint-Honoré

9 Rue Saint-Honoré
06400 CANNES

IMMEUBLE : 44/48 RUE DE CANNES
06150 CANNES LA BOCCA

Saint-Jeannet, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: CT Interv.Mult-Techn.d'Urgence
LOCALISATION : ALLEE N°44/48 CANNES-CONTACTER M.PENNEC-TEL:*06 52574125*
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE ASSEZ IMPORTANTE DANS LE HALL
Donneur d'ordre : LE .CADRE D'ASTREINTE

LE 10/11/2024 A 18H30 (ASTREINTE)
RECHERCHE ET REPARATION FUITE :
INSPECTION PARTIE COMMUNE ENTREE IMMEUBLE. GOUTTE A GOUTTE QUI A
TRAVERSE LE FAUX PLAFOND. OUVERTURE FAUX PLAFOND POUR RECHERCHE. APRES
ENORMEMENT DE RECHERCHES,TEST ET D'INSPECTION : TOP COMPTEUR EF/EC/
FLUO (2 APPARTEMENTS AU 1ER ETAGE + 2 APPARTEMENTS AU 2EME ETAGES).RAS.
IL Y A UNE CHAUFFERIE AU 4EME ETAGE : OUVERTURE DE PORTE, PAS CASSER
JUSTE FORCEE, FUITE D'EAU DETECTEE SUR UN TUYAU DE REMPLISSAGE QUI ETAIT
DECONNECTE, PLUS DE 5CM D'EAU AU SOL DANS LA CHAUFFERIE.
MALGRE LE SIPHON DE SOL, LE DEBIT ETAIT PLUS IMPORTANT. INFILTRATION
D'EAU PAR LES TRAVERSEES DE DALLE (NON MAÇONNE) DU 4EME ETAGE JUSQU'AU
RDC.
RECONNEXION DU RESEAU FUITE STOPPE.
REPLI DE CHANTIER

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 12/11/24 a 11H11 LE .CADRE D'ASTREINTE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Interv.Plomberie <= 2H00	1	360,15	360,15
1,00	H(s) Suppl.Interv.Plomberie > 2H00	1	97,75	97,75



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4110058

TOTAL H.T.	457,90
T.V.A. a 10,00%	45,79
TOTAL T.T.C.En EURO	503,69

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN