



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4120289

N/REF : 15/12/2024 1H20 C:000063 I:03580
V/REF : CIT20241214-0019
V/Appel du Dimanche 15/12/2024 a 1H20

CITYA ANTIBES

38 BD MARECHAL FOCH
06600 ANTIBES

IMMEUBLE : 78 BOULEVARD PRESIDENT WILSON
06160 JUAN LES PINS

Saint-Jeannet, le 17 Décembre 2024

Référence Marché: CT Interv.Mult-Techn.d'Urgence
LOCALISATION : ALLEE N° 78, CONTACT MR BURTIN, *0672776472*
MOTIF : FUITE SUR UN TUYAU PVC EAU CHAUDE PERCE DANS LE PARKING.
Donneur d'ordre : Sté EXCELIA(Perm.CITYA)

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 15/12/2024 A 02H15 (ASTREINTE NUIT)
RECHERCHE DE FUITE.
LA FUITE PROVIENT D'UNE ALIMENTATION DANS LES PARKINGS 0/-1/-2.
LE RESEAU ECS PVC PRESSION HTA DN40 A EXPLOSE.
COUPURE D'EAU ECS.
BOUCLAGE (PIEDS DE COLONNES).
DECOUPE ET REPRISE DU RESEAU.
CRÉATION D'UN MANCHON AVEC 2 RACCORDS PE ISIFLO DN40 1 POUCE 1/4.
REMISE EN EAU.
REARMEMENT CHAUFFERIE.
VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT. RAS.
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 16/12/24 a 09H39 Sté EXCELIA(Perm.CITYA)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4120289

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Interv.Plomberie <= 2H00	1	369,95	369,95
3,00	H(s) Suppl.Interv.Plomberie > 2H00	1	100,41	301,23
TOTAL H.T.				671,18
T.V.A. a 10,00%				67,11
TOTAL T.T.C.En EURO				738,29

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4120289