



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5010052

N/REF : 8/01/2025 15H42 C:000043 I:00107
V/REF : 044733625010801
V/Email reçu le Mercredi 08/01/2025 à 15H42

IMMOBILIERE ROSELAND

C.C Tamango
44 BOULEVARD NAPOLEON III
06200 NICE

IMMEUBLE : LES LAVES
655 ANCIEN CH DE COLOMARS
ASPREMONT
06790 ASPREMONT

Saint-Jeannet, le 13 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SANTO PATRICK : 06 87 93 59 30

MOTIF : "SUITE A DE FORTES ODEURS SIGNALEES PAR LES LOCATAIRES. POUVEZ-VOUS
PROCÉDER A LA VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE DANS LES PLUS BREFS DELAIS."

Donneur d'ordre : Mme J SONET

LE 10/01/2025 A 8H00

DEPLACEMENT DE DEUX VEHICULES : 1 VEHICULE TYPE 3,5T ET 1 POIDS LOURD
16T.

POMPAGE DU POSTE DE RELEVEMENT ET DE LA MICRO STATION.

POMPAGE DE 4M3 D'EAUX USEES.

NETTOYAGE HAUTE PRESSION DE LA FOSSE DE RELEVEMENT AINSI QUE LA POMPE DE
RELEVAGE.

EVACUATION DES EFFLUENTS AU CENTRE DE TRAITEMENT AGREER.

REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATION :

TABLEAU DE COMMANDE DE LA MICRO STATION DEFECTUEUX SUITE A UNE
INFILTRATION D'EAU.

MICRO STATION A L'ARRET

POMPE DE RELEVAGE EGALEMENT A L'ARRET SUITE A UN DEFAUT ELECTRIQUE.

PREVOIR EN URGENCE L'INTERVENTION D'UNE SOCIETE SPECIALISEE.

OBSERVATIONS : ID LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 à 12H16 Mme J SONET

ID LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 à 12H13 Mme J SONET

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,00	H.Véhi.HP/Minicureur VL 3,5T	2	122,62	613,10
5,00	H.Camion Mixte Hydro. PL 16T	3	162,33	811,65



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5010052

TOTAL H.T.	1424,75
T.V.A. a 10,00%	142,47
TOTAL T.T.C.En EURO	1567,22

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Règlement par cheque a réception de facture