



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5010194

N/REF : 31/01/2025 11H58 C:001372 I:35879
V/REF : AM-25-124966-1-D1
V/Email reçu le Vendredi 31/01/2025 à 11H58

KORUS MAINTENANCE

139 ZA du Vercors
38140 LA MURETTE

IMMEUBLE : 391 AVENUE DE CANNES
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

Saint-Jeannet, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : CLÉS A RÉCUPÉRER AU CBT ORL DANS LE MEME IMMEUBLE AU 2EME ÉTAGE.

LES CLEFS DU CENTRE DE MANDELIEU SONT A RETIRER ET A RENDRE AU CABINET MÉDICAL ORL QUI SE SITUE DANS LA MEME ENTRÉE DU CENTRE 6 RÉSIDENCE LES GLYCINES - 391 AVENUE DE CANNE - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE (2EME ÉTAGE).

MOTIF : "JE VOUS REMERCIE DE BIEN VOULOIR INTERVENIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SUR LE CENTRE AMPLIFON DE MANDELIEU POUR RÉALISER UNE RECHERCHE DE FUITE SUR UNE CANALISATION FUYARDE SOUS LE CENTRE AU NIVEAU DU CABINE AUDIO (PRÉSENCE D'EAU EN CONTINU SUR LE SOL)."

Donneur d'ordre : _ Catherine

LE 31/01/2025 A 13H30
RECHERCHE DE FUITE.
TÂCHE D'HUMIDITE AU SOL CABINE DU FOND.
AUCUN ECOULEMENT A PARTIR DU PLAFOND.
AUCUN RESEAU D'EAU A PROXIMITE (RESEAU LE PLUS PROCHE A ENVIRON 3M).
LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DE CHAUFFAGE PASSENT PAR LE MUR.
LE COMPTEUR EC FONCTIONNE NORMALEMENT.
AUCUN DEGÂTS VISIBLE AU N-1.
A NOTER :
NOUS N'AVONS PAS TROUVE LE COMPTEUR EF DESSERVANT LE MAGASIN CE JOUR.
MOQUETTE HUMIDE.
IMPOSSIBLE DE POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS SANS SONDAGE DU SOL.
SUSPICION FUITE D EAU DANS LA DALLE .
PRECONISATION :
EFFECTUER UNE RECHERHCE DE FUITE PAR SONDAGE.

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,55	H.Véhi.HP/Minicureur		2	127,52	325,17



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5010194

TOTAL H.T.	325,17
T.V.A. a 20,00%	65,03
TOTAL T.T.C.En EURO	390,20

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN