



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5020016

N/REF : 22/01/2025 13H38 C:001107 I:02946

V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 13H38

V/REF.IMM. CYTHERE

IMMEUBLE : Jardins de Cythere
80 av Du Bois de Cythere
06000 NICE

SDC 'Jardins de Cythere'
C/O FORIMMO
31 TER RUE BARLA
06300 NICE

Saint-Jeannet, le 04 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT GALATEE GAINTE TECHNIQUE A DROITE DE L'ENTREE
SCI KATOUKA - 06.14.54.93.65 / GARDIEN M.FERNANDEZ :06.29.79.04.06
M. RIVARD 0643718115

MOTIF : DEMANDE DE RÉINTERVENTION, SUITE A NOS PRÉCONISATIONS :
"DÉBOUCHAGE ET TEST FLUO POUR POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS."

Donneur d'ordre : Mme C. COUPELON

LE 03/02/2025 A 13H15
SUITE DDE DANS LES GARAGES DU BAT GALATEE ET DANS LA GAINTE TECHNIQUE A
DROITE DE L'ENTREE DE L'IMMEUBLE LORS DES PLUIES :
CURAGE ELECTROMECHANIQUE DES 2 COLONNES VERTICALES EP A PARTIR DU TOIT.
INSPECTION VIDEO, PAS D'ANOMALIE STRUCTURELLE OU FONCTIONNELLE VISIBLE.
TEST FLUORESCENCE AVEC DETECTION PAR LAMPE UV.
NOUS CONSTATONS :
UNE FUITE SUR LE TAMPON DE VISITE DANS LE COFFRE A DROITE DE L'ENTRÉE
DN100.
UNE FUITE SUR LE TAMPON DE VISITE DN125 ET UNE VETUSTE ACCRUE SUR LA
COLONNE VERTICALE DN125 DANS LE GARAGE DE M.DEFLIN 0699820144.
REPLI DE CHANTIER

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 à 06H57 Mme C. COUPELON

Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,00	H.Véhi.HP/Minicureur		3	127,52	637,60



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5020016

TOTAL H.T.	637,60
T.V.A. a 10,00%	63,76
TOTAL T.T.C.En EURO	701,36

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN