

N/REF : 10/03/2025 17H04 C:001107 I:03197

V/REF : 5992429

FORIMMO

**31 TER RUE BARLA
06300 NICE**

IMMEUBLE : 10 Mascoinat
10 Rue Mascoinat
06300 NICE

Saint-Jeannet, le 18 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1ER ETAGE : ATTENTE MAIL FORIMMO
2EME ETAGE : ALEXANDRE - 06.18.47.64.49 MSG LAISSE
3EME ETA- APPELLER 20MIN AVANT INTERVENTION - MME.HESS : 06.18.29.20.11
4EME ETAGE : ATTENTE MAIL FORIMMO
5EME ETAGE : MME.FAMRER - 07.62.09.11.50 MSG LAISSE

MOTIF : POURSUIVRE RECHERCHE MAUVAISE ODEUR SURTOUT SDB

Donneur d'ordre : Mme C. COUPELON

LE 18/03/2025 A 8H30
SUITE RECHERCHE MO.
D'APRES LES OCCUPANTS DU 2EME, 4EME ET 5EME ETAGE PAS D'ODEURS DANS LEURS APPARTEMENTS.
AU 3EME ETAGE : 1ERE SALLE DE BAIN, LE SANIBROYEUR APRES PLUSIEURS CHASSES DESAMORCE L'EAU DU SIPHON DE LA DOUCHE ET PROVOQUE DES MAUVAISES ODEURS.
2EME SALLE DE BAIN, IL MANQUE LE GOBELET SUPERIEUR DU SYSTEME DE SIPHON DE LA DOUCHE CE QUI AMENE DES ODEURS DE LA COLONNE.
AU 1ER ETAGE : LA DOUCHE N'EST PAS UTILISEE, PAS D'EAU DANS LE SIPHON CONSTATE CE JOUR ET DONC LES ODEURS DE LA COLONNE VENTILE PAR LE SIPHON. LE SIPHON DU LAVE VAISSELLE EST VIDE CE JOUR.
TOUS LES DEFAUTS CONSTATES CE JOUR SONT PRIVATIFS.
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : CH AB Email envoyé le 18/03/25 a 13H11 Mme C. COUPELON
LG LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 a 11H21 Mme C. COUPELON



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5030095

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	H.Véhi.HP/Minicureur 2	Opérateurs	9	162,87	325,74
TOTAL H.T.					325,74
T.V.A. a 10,00%					32,57
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>358,31</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN