



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5080039

N/REF : 7/08/2025 9H18 C:001107 I:36487

FORIMMO

V/Email reçu le Jeudi 07/08/2025 à 9H18

31 TER RUE BARLA
06300 NICE

IMMEUBLE : LE FORT THAON
25 CORNICHE ANDRE DE JOLY
06300 NICE

Saint-Jeannet, le 11 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MONSIEUR COZZA 06.27.28.12.57 - BAT B - 2EME

MOTIF : PASSAGE CAMÉRA RÉSEAU D'EAUX USÉES DU BÂTIMENT B
SIGNALE DES BRUITS (SUSPICION DE BOUCHON)

Donneur d'ordre : Mme C. COUPELON

LE 08/08/2025 A 13H30

INSPECTION CAMÉRA RÉALISÉE A PARTIR D'UN TAMPON DE VISITE SITUÉ DANS
L'APPARTEMENT DE M. CUZZO, BÂTIMENT B, AU 2EME ÉTAGE.

CONSTAT : RESTRICTION DE PASSAGE TRES IMPORTANTE DES LE PIQUAGE,
DIAMETRE RESTANT DANS LA COLONNE ESTIMÉ A ENVIRON 15 MM.

RECOMMANDATION : CURAGE URGENT DE LA COLONNE A PARTIR DU TOIT A L'AIDE
D'UN FURET ÉLECTROMÉCANIQUE.

REPÉRAGE DE LA COLONNE EFFECTUÉ SUR LE TOIT, ACCES PAR LE BÂTIMENT.
DEMANDER LA CLÉ D'ACCES, CAR CLÉ NON NORMALISÉE.

ATTENTION : AUCUNE PRISE ÉLECTRIQUE ACCESSIBLE TROUVÉE SUR PLACE.
DEMANDER ÉGALEMENT LES CLÉS DES LOCAUX ASCENSEUR.

A NOTER : NOUS RECOMMANDONS UN AUDIT COMPLET DES COLONNES EU ET EP DE
TOUS LES BATIMENTS, PUIS NOUS POURRONS VOUS PROPOSER UN CONTRAT
ENTRETIEN OU UN DEVIS PONCTUEL SUR CHAQUE COLONNES NÉCESSITANT UN CURAGE

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 11/08/25 à 07H39 Mme C. COUPELON

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	forfait inspection vidéo	1	340,00	340,00



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5080039

TOTAL H.T.	340,00
T.V.A. a 10,00%	34,00
TOTAL T.T.C.En EURO	374,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN