



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6020074

N/REF : 15/02/2026 10H08 C:002004 I:01312

V/Appel du Dimanche 15/02/2026 a 10H08

SDC 'Résidence Laria'
C/O SAFI MEDITERRANEE
118 RUE DE LA ROQUEBILLIERE
06300 NICE

IMMEUBLE : RESIDENCE LARIA
20 a 24 Avenue du Général Olry
06300 NICE

Saint-Jeannet, le 16 Février 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 22 OLRV - LOGEMENT DE MME MKHINILI AU 4EME ETAGE - *07 49582683*

MOTIF : REFOULEMENT TOILETTE

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

LE 15/02/2026 A 10H15 (ASTREINTE)
SUITE REFOULEMENT PAR LE TOILETTE DU 4EME ÉTAGE,
DÉGORGEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE DE LA COLONNE EU WC, A PARTIR DE
L'ÉVACUATION DU TOILETTES.
NOUS SUSPECTONS UN OBJET COINCE DANS LA COLONNE
TEST DU BON ÉCOULEMENT,
RÉTABLISSEMENT DES ÉCOULEMENTS MAIS DOUTE SUR L'ENLEVEMENT DE L'OBJET
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER.

LE 15/02/2026 A 16H15 (ASTREINTE)
A NOTRE ARRIVÉE NOUS CONSTATONS UN NOUVEAU REFOULEMENT DU TOILETTE SUITE
COLONNE EU BOUCHÉE.
DÉGORGEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE DE LA COLONNE EU A PARTIR DE L'ÉVACUATION
TOILETTE. POINT D'ACCROCHE IMPORTANT A ENVIRON 2M DANS LA COLONNE EU.
TRAITEMENT DU POINT D'ACCROCHE AU MOYEN D'UNE TETE SPÉCIFIQUE MONTÉE SUR
LE FURET ÉLECTROMÉCANIQUE.
PLUSIEURS PASSAGES NÉCESSAIRES DANS LA COLONNE AU NIVEAU DU POINT
D'ACCROCHE.
TEST DU BON ÉCOULEMENT, PLUSIEURS TESTS RÉALISÉS A PARTIR DU 4EME ÉTAGE.
SI LE PROBLEME PERSISTE PRÉVOIR UN CONTRÔLE ITV DE LA COLONNE A PARTIR
DU TOILETTE DU 4EME ÉTAGE. LES COLONNES SONT EN DIAMETRE 100, RÉSEAU
VISIBLE AU RDC DANS LE COULOIR (AU PLAFOND).

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 16/02/26 a 10H48 M. B. MASCARELLO



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6020074

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	H.Véhi.HP/Minicureur 1 Opér.le 15/02	1			Pour mémoire
2,00	Sup.100%-H.Véh.Mini.1 Op.Nuit 21h-6h/DJF	1			Pour mémoire
2,50	H.Véhi.HP/Minicureur 1 Opér.le 15/05	2	130,00		325,00
2,50	Sup.100%-H.Véh.Mini.1 Op.Nuit 21h-6h/DJF	2	130,00		325,00
TOTAL H.T.					650,00
T.V.A. a 10,00%					65,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>715,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN