



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6030099

N/REF : 12/03/2026 11H24 C:001140 I:36399

V/Email reçu le Jeudi 12/03/2026 a 11H24

ABT REFERENCE

**9 RUE JEAN RAYMOND GIACOSA
06800 CAGNES SUR MER**

IMMEUBLE : LA ROSERAIE
41 ROUTE DE NICE
06650 LE ROURET

Saint-Jeannet, le 13 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT A - LOCAL OUVERT - LOCATAIRE AU DESSUS PRESENT

MOTIF : LA FUITE SEMBLE PROVENIR DE LA COLONNE D'ALIMENTATION EN EAU DU BAT A.

Donneur d'ordre : Mme EMI DUQUENOY

LE 12/03/2026 A 13H00

RECHERCHE DE FUITE

NOUS AVONS CONSTATÉ UN TROU SUR LA COLONNE D'EAU CHAUDE EN PVC PRESSION SITUÉE DANS LA GAINTE TECHNIQUE AU 1ER ÉTAGE CHEZ MADAME LAHDHILI (06 62 32 21 73).

NOUS AVONS POSÉ UN COLLIER DE RÉPARATION PROVISOIRE AFIN DE STOPPER LA FUITE.

IL FAUDRA ÉGALEMENT VOIR AVEC LE CHAUFFAGISTE AFIN DE PROCÉDER A LA COUPURE PUIS A LA REMISE EN EAU CHAUDE DEPUIS LA CHAUFFERIE, LA VANNE DE LA COLONNE ÉTANT DIFFICILE D'ACCES PAR LA TRAPPE SITUÉE A L'ENTRÉE DE L'IMMEUBLE.

UN DEVIS VOUS SERA TRANSMIS EN CE SENS

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 12/03/26 a 16H13 Mme EMI DUQUENOY

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Travaux de Plomberie parties communes	2	304,00	304,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	collier de reparation	1	18,26	18,26



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6030099

TOTAL H.T.	322,26
T.V.A. a 10,00%	32,22
TOTAL T.T.C.En EURO	354,48

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN