



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6070038

N/REF : 7/07/2026 9H15 C:002173 I:00143

V/Email reçu le Mardi 07/07/2026 à 9H15

SELON DEVIS N° 6070007

MME O'FLAHERTY

**LES ANEMONES
22 AV DES FLEURS
06000 NICE**

IMMEUBLE : LES ANEMONES
22 AVENUE DES FLEURS
06000 NICE

Saint-Jeannet, le 09 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1ER ETAGE - MME O'FLAHERTY : 06.63.83.61.32

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6070007 du 07/07/2026 d'un montant de

Donneur d'ordre : Mme O'FLAHERTY

DEPOSE DE L'EVACUATION CUISINE DE MADAME O'FLAHERTY AU 1ER ETAGE
INSPECTION VIDEO DE LA CANALISATION CUISINE ENCASTREE DANS LA CUISINE
JUSQU'AU RACCORDEMENT A LA COLONNE
LOCALISATION DE LA FISSURE OU DU DEFAUT D'ETANCHEITE
REPOSE DE L'EVACUATION CUISINE
NETTOYAGE DE LA ZONE TRAITEE
REPLI DE CHANTIER

INTERVENTION SELON DEVIS LE 08/07/2026
SUITE INSPECTION VIDEO, COLONNE COLLECTIVE EN FONTE DN 75 EN CHARGE.
DÉGORGEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE DE LA COLONNE.
CONTRÔLE APRES INTERVENTION : LA COLONNE EST DE NOUVEAU FONCTIONNELLE ET
L'ÉCOULEMENT S'EFFECTUE CORRECTEMENT JUSQU'AU REGARD SITUÉ DERRIERE LA
CHAUFFERIE AU NIVEAU -1.

LE DDE EST LIÉ A L'ENGORGEMENT DE LA COLONNE COLLECTIVE.
LORSQUE CELLE-CI EST EN CHARGE, L'EAU DÉBORDE PAR UN RACCORD SITUÉ DANS
LE MUR DE LA SALLE DE BAINS, PROVOQUANT LE DÉGÂT DES EAUX.

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	270,00	270,00



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6070038

TOTAL H.T.	270,00
T.V.A. a 10,00%	27,00
TOTAL T.T.C.En EURO	297,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN