

FACTURE N° 5090074
N/REF : 1/09/2025 8H22 C:008623 I:57331

MR ROBINEAU

V/Appel du Lundi 01/09/2025 a 8H22

**11 RUE FRANCOIS MITTERAND
29470 LOPERHET**

IMMEUBLE : 11 MITTERAND
11 RUE FRANCOIS MITTERAND
29470 LOPERHET

Guipavas, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : 11 RUE FRANCOIS MITTERAND - LOPERHET
MOTIF : CURAGE D'UN CANIVEAU ET PASSAGE CAMERA
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

INTERVENTION DU 01/09/2025
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CURAGE ET NETTOYAGE DU CANIVEAU
PASSAGE CAMÉRA : DRAIN PÉNÉTRANT DANS LA CANALISATION A ENVIRON 1M
(BEAUCOUP DE SABLE/BOUE)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : POSSIBLEMENT LA SORTIE EST A DROITE DU DRAIN (A
CONFIRMER)
LE DRAIN GENE LORS DE GRANDE PLUIE, RÉTRÉCISANT LE DIAMETRE
D'ÉVACUATION RESTANT

NOUS VOUS FACTURONS UNIQUEMENT NOTRE DÉPLACEMENT

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Déplacement personnel+matériel	1	109,10	109,10
TOTAL H.T.				109,10
T.V.A. a 10,00%				10,91
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>120,01</u>

Valeur en votre règlement comptant
TVA acquittée sur les encaissements.

FACTURE N° 5090074

MR ROBINEAU

N/REF : 1/09/2025 8H22 C:008623 I:57331

V/Appel du Lundi 01/09/2025 à 8H22

29470 LOPERHET

à l'attention de _____ OCCUPAN

IMMEUBLE : 11 MITTERAND
11 RUE FRANCOIS MITTERAND
29470 LOPERHET

Guipavas, le 10 Septembre
2025

Compte-rendu d'intervention

LOCALISATION : 11 RUE FRANCOIS MITTERAND - LOPERHET

MOTIF : CURAGE D'UN CANIVEAU ET PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : _____ OCCUPANT LOGEMENT
Madame, Monsieur,

Suite à l'ordre de service cité en référence, nous vous informons que nous avons procédé aux opérations ci-dessous :

INTERVENTION DU 01/09/2025
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CURAGE ET NETTOYAGE DU CANIVEAU
PASSAGE CAMÉRA : DRAIN PÉNÉTRANT DANS LA CANALISATION À ENVIRON 1M
(BEAUCOUP DE SABLE/BOUE)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : POSSIBLEMENT LA SORTIE EST À DROITE DU DRAIN (À CONFIRMER)
LE DRAIN GÊNE LORS DE GRANDE PLUIE, RÉTRÉCISSANT LE DIAMÈTRE D'ÉVACUATION RESTANT

NOUS VOUS FACTURONS UNIQUEMENT NOTRE DÉPLACEMENT

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

LA DIRECTION

P.S : Vous trouverez ci-dessous, sur la(es) page(s) suivante(s), les photos relatives à votre demande.



État en arrivant, forte pluie.



Après le curage et le nettoyage



