

FACTURE N° 5100011
N/REF : 22/09/2025 8H55 C:000513 I:57506
V/REF : OSTW6825
V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 a 8H55

ELORN IMMOBILIER

**31, QUAI DE CORNOUAILLE
29800 LANDERNEAU**

IMMEUBLE : JULIEN / PALUD
RESIDENCE ST JULIEN 140 RUE DE
LA PETITE PALUD
29800 LANDERNEAU

Guipavas, le 02 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : RESIDENCE ST JULIEN - 140 RUE DE LA PETITE PALUD - LANDERNEAU

MOTIF : CURAGE RESEAU / POMPAGE VIDE SANITAIRE
Donneur d'ordre : M. M. CROGUENNEC

INTERVENTION DU 22/09/2025
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE SIPHON EAUX USEES DEVANT LE RESTAURANT
POMPAGE 7,5M3 DANS LE VIDE SANITAIRE
CONTROLE : BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS :
- LE RESTAURANT OCCUPE UN ANCIEN LOCAL BANCAIRE ET NE DISPOSE PAS DE BAC A GRAISSES.
EN CONSÉQUENCE, DES GRAISSES ALIMENTAIRES S'ACCUMULENT DANS LES CANALISATIONS, PROVOQUANT DES OBSTRUCTIONS ET DES NUISANCES OLFACTIVES.
- LE COUVERCLE DU VIDE SANITAIRE N'EST PAS ÉTANCHE, CE QUI PERMET LA DIFFUSION DES ODEURS A L'EXTÉRIEUR.
- PRÉSENCE D'EAU STAGNANTE DANS LE VIDE SANITAIRE, MAIS CELLE-CI EST LIÉE AUX REMONTÉES DE MARÉE. UN POMPAGE EST DONC INUTILE, LA PRÉSENCE D'EAU ÉTANT RÉCURRENTÉ ET NON LIÉE A UNE FUITE OU INFILTRATION ANORMALE

RECOMMANDATIONS :
- INSTALLER UN BAC A GRAISSES ADAPTÉ POUR LIMITER LES DÉPÔTS DANS LES CANALISATIONS.
- REMPLACER OU RENDRE ÉTANCHE LE COUVERCLE DU VIDE SANITAIRE POUR ÉLIMINER LES NUISANCES OLFACTIVES

OBSERVATIONS : SB LCOMPTER Email envoyé le 02/10/25 a 14H53 M. M. CROGUENNEC

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	Heure Hydrocureur+Chauffeur	1	164,00	328,00
2,00	2eme Technicien	2	62,00	124,00
TOTAL H.T.				452,00
T.V.A. a 20,00%				90,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>542,40</u>

Valeur en votre reglement comptant
TVA acquittée sur les encaissements.