



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5040209

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 31/03/2025 8H01 C:025596 I:35493
V/REF : PROGRAMMATION AVEC MR VIZZUTTI
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 à 8H01

ETABLISSEMENT CROS

**24 RUE DE LA PAIX
38430 ECHIROLLES**

V/REF.IMM. 0955
IMMEUBLE : L ASTER -955(Opac)
49/63 RUE AGUTTE SEMBAT
73000 CHAMBERY

Voglans, le 16 Avril 2025

Référence Marché: 22.054 -Lot3 Chambéry
LOCALISATION : L'ASTER-49/63 RUE AGUTTE SEMBAT -DANS SOUS SOLS
MOTIF : INTERVENIR POUR POMPAGE, DÉBOUCHAGE EN MEME TEMPS QUE SOCIÉTÉXXXXXXXXXXXX
Donneur d'ordre : Mr F. VIZZUTTI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 31/03/2025 A 08H30:
POMPAGE DE LA FOSSE AFIN QUE CROS PUISSE FAIRE SON INTERVENTION

LE 01/04/2025 A 08H30:
POMPAGE DE LA FOSSE LE TEMPS DES TRAVAUX PAR CROS

OBSERVATIONS : CV LCOMPTER Email envoyé le 03/04/25 à 11H18 Mr F. VIZZUTTI
CV LCOMPTER EMAIL en CC le 03/04/25 à 11H13 lionelmilleret@opac73.fr
CV LCOMPTER Email envoyé le 03/04/25 à 11H13 Mme A. CHAUSSINAND
IL EST NECESSAIRE DE NOUS COMMUNIQUER UN NUMERO SUR LEQUEL NOUS ENVOYONS
LE REPORT D'ALARME - DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique,
mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5040209

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	Prix forfaitaire-73 par 1/2 journée		2	450,00
				900,00
		TOTAL H.T.		900,00
		T.V.A. a 20,00%		180,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		1080,00

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

0313 - 0804

SERVIMO Savoies
Chemin des Marais
73420 VOGLANS
Tel : +33479520882
Fax : +33479520898



OPAC SAVOIE
9, rue Jean Girard Madoux
73000 Chambéry

PROCES-VERBAL DE RECEPTION

Copropriété L'Aster - 49/63 Rue Agutte Sembat - 73000 Chambéry

Le 7/04/2025 à 11h00

Personnes présentes :

M. Milleret - OPAC Savoie
M. Vizzutti - CROS
M. Rey et Vandamme - Servimo Savoies

Dans le but de procéder à la réception des travaux concernant la réhabilitation du poste de relevage EU par l'entreprise CROS.

Après avoir procédé à l'examen détaillé des travaux exécutés, il a été reconnu que les matériaux, matériels et accessoires sont conformes à ceux prévus au descriptif, sauf modifications ou additifs éventuels que la copropriété a pu faire exécuter de son propre chef, même si elle a reçu pour ce faire, l'accord du Maître d'Ouvrage, et qu'ils ont été mis en œuvre conformément aux règles de l'Art.

Les parties déclarent les accepter.

Dans le cas où certaines imperfections seraient relevées, elles seront mentionnées sur une liste annexée au présent document et constitueront l'état des réserves formulées tant par le Maître d'Ouvrage que par la copropriété (liste des réserves ci-jointes)

Hormis ces observations, la copropriété déclare accepter l'ensemble des travaux sous réserve des réfections indiquées en annexe, qui devront être exécutées.

Au cas où certains travaux mentionnés dans le constat ci-joint ne seraient pas exécutés à la date fixée, le Maître d'Ouvrage appliquera les pénalités prévues aux frais de l'entreprise défaillante.

En foi de quoi a été dressé le présent Procès-Verbal de réception.

SERVIMO SAVOIES
Mr VANDAMME

OPAC SAVOIE
Mr MILLERET

Ets CROS
Mr VIZZUTTI

LISTE DES RESERVES

49/63 Rue Agutte Sembat 73000 CHAMBERY
Poste de relevage E.U.

ENTRE :

1. L'entreprise Servimo Savoies, représentée par Monsieur Vandamme,
2. L'entreprise Cros, représentée par Mr Vizzutti,
3. Opac de Savoie, représentée par Mr Milleret.
4. .

Après visite, il est fait les réserves suivantes :

Mise en place d'une protection sur la porte
du coffret de commande

Mise en place d'un escabeau pour accès au
capot du dégrilleur

Mise en place d'un cylindre sous organigramme
du local voisin au poste

A Chambéry
Le 7/04/2025

SERVIMO SAVOIES
Mr VANDAMME



OPAC SAVOIE
Mr MILLERET

Ets CROS
Mr VIZZUTTI



Etablissements André CROS

MATERIELS POUR L'INDUSTRIE ET LE BTP

www.ets-cros.fr

24 RUE DE LA PAIX - CS 90329 - 38434 ECHIROLLES CEDEX Téléphone 04 76 40 53 54 Fax 04 76 40 53 60

ets.cros@ets-cros.fr



S.A. au capital de 251 460 euros - RCS GRENOBLE B 062 500 053 - TVA intra FR44 062 500 053 - SIRET 062 500 053 00038 - APE 4663Z

FICHE DE MISE EN SERVICE STATION DE RELEVAGE

N° OT :	00010856	CLIENT :	OPAC SAVOIE
DATE :	31 Mar. 2025		
SITE :	Rue Agutte Sembat Rue Jean Gir		
CARACTERISTIQUES :	eaux usées		

	POMPE 1	POMPE 2
Type	3069.180 R412	3069.180 R412
N° de série	2510429	2510430
I_n	4,3A	4,3A
P_n	1,5kW	1,5kW
I1	2,90A	2,71A
I2	2,83A	2,60A
I3	2,67A	2,66A
U1	417,6V	416,2V
U2	416,4V	415,6V
U3	416V	415,1V
P	0,934kW	0,889kW
Cos φ	0,83	0,82
Réglage thermique	4,3A	4,3A
Sens de rotation	ok	ok
Débit	ok	ok

Type de flotteurs : ENM 10	ARRET	enm10	M1	enm10	M2	enm10	NH	enm10
Type de coffret :	CPEM-XL TRI							
Potence :	non	Support :	non	Palan :	non			
Remarques :								

Essai réalisé par : Alexandre GALIEZ