



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5110009

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 4/08/2025 15H55 C:025769 I:34487
V/REF : MAIL DE MME BURNET
V/Email reçu le Lundi 04/08/2025 a 15H55

COLLEGE COMBE DE SAVOIE

9 AVENUE WINNENDEN
73200 ALBERTVILLE

IMMEUBLE : COLLEGE COMBE SAVOIE
9 AVENUE WINNENDEN
73200 ALBERTVILLE

Voglans, le 04 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 9 AVENUE DU WINNENDEN-COLLEGE DE LA COMBE DE SAVOIE
CONTACTER M RYBSKI-TEL:07 65 16 28 18

MOTIF : INTERVENIR POUR POMPES DE RELEVAGE QUI NE FONCTIONNENT PAS ET FLOTTEUR
NIVEAU HAUT EST ENCLENCHE

Donneur d'ordre : Mme J. LETRANGE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

LE 06/08/2025 A 09H45:
CONSTAT: LAMPE ALARME RESTÉE ALLUMÉE SUR LE TABLEAU DE COMMANDE DES
POMPES
ACTION: POMPAGE ET NETTOYAGE DU POSTE DE RELEVEMENT
CONTRÔLE DES FLOTTEURS
EFFACEMENT DES DÉFAUTS SUR LE ZELIO
CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT OK
REPLI

OBSERVATIONS : CA AB Email envoyé le 30/10/25 a 08H56 Mme J. LETRANGE
CA AB Email envoyé le 20/10/25 a 09H33 Mme J. LETRANGE
CA AB Email envoyé le 10/10/25 a 09H32 Mme J. LETRANGE
CA AB Email envoyé le 25/09/25 a 09H42 Mme J. LETRANGE
CA AB Email envoyé le 15/09/25 a 09H00 Mme J. LETRANGE
CA AB Email envoyé le 03/09/25 a 08H58 Mme J. LETRANGE
AD AB Email envoyé le 29/08/25 a 09H21 Mme J. LETRANGE
CA AB Email envoyé le 18/08/25 a 11H00 Mme J. LETRANGE

SERVIMO SAVOIES - SAS au capital de 15 000 €

Chemin des Marais – 73420 VOGLANS

RCS. CHAMBERY 802.635.490 – TVA intracommunautaire FR16802635490

Tél : 04 79 52 08 82 - Fax : 04 79 52 08 98 - savoies@servimo.fr

IBAN : FR76 1680 7004 0081 9288 3921 702 - B.I.C : CCBPFRPPGRE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

CV AB Email envoyé le 09/08/25 a 15H51 Mme J. LETRANGE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching-73	2	28,19	28,19
3,00	H(s) electricien journée-73 le 06/08	2	72,83	218,49
3,00	H(s) VL 400b/50l journée-73 le 06/08	3	126,89	380,67
3,00	H(s) VL 400b/50l journée-73 le 06/08	4	126,89	380,67
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre de véhicule spécialisé	4	41,62	41,62
TOTAL H.T.				1049,64
T.V.A. a 20,00%				209,92
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1259,56</u>

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5110009

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

De: Stéphane BURNET-FAUCHE <Stephane.BURNET-FAUCHE@savoie.fr>
Envoyé: lundi 4 août 2025 15:45
À: Savoies SAVOIES
Cc: Robert RYBSKI; Marie-Christine PURET; 'Jocelyne Letrange'
Objet: 04/08/2025 15:55 Contact SERVIMO Savoies

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour,
Nous avons un souci au collège de la combe de Savoie, Avenue de Winnenden 73200 Albertville.
Les 2 pompes de relevages ne fonctionnent plus et le flotteur niveau haut est enclenché.
Vous serait-il possible de contacter Robert Rybski, qui s'occupe de la maintenance sur ce site au 07 65 16 28 18 pour l'intervention SVP ?
Je mets en copie Jocelyne Letrange, gestionnaire de ce collège, qui règlera la facture à son retour de vacances.
Merci pour votre intervention,
Bon après-midi,
S Burnet



Stéphane BURNET-FAUCHE
Technicien bâtiments
0479895696 - stephane.burnet-fauche@savoie.fr
Département de la Savoie - savoie.fr